

**LIETUVOS RESPUBLIKA**  
**UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „KELMĖS VANDUO“**

Kooperacijos g. 1A, 86134 Kelmė, tel. (8 614) 50789, el. paštas: info@kelmesvanduo.lt  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 162559136

PVM mokėtojo kodas LT625591314, A. s. LT524010043800050300, Luminor Bank AS, banko kodas 40100

---

Kelmės rajono savivaldybės administracija  
Vytauto Didžiojo g. 58, Kelmė

2025-02-06 Nr. TS-202503  
į 2025-01-21 prašymą

**PROJEKTAVIMO SĄLYGOS**

**Statytojas (užsakovas):** *Kelmės rajono savivaldybės administracija*

**Statytojo (užsakovo) adresas:** *Vytauto Didžiojo g. 58, Kelmė*

**Statinio pavadinimas ir adresas:** *Vandentiekio ir nuotekų pajungimas prie miesto inžinerinių tinklų, Prekybos g. Šaukėnai*

Atliekant projektavimo darbus vadovautis STR 2.07.01:2003 „VANDENTIEKIS IR NUOTEKŲ ŠALINTUVAS. PASTATO INŽINERINĖS SISTEMOS. LAUKO INŽINERINIAI TINKLAI“ ir įvertinti perspektyvinį naujų abonentų pajungimą bei fekalinės ir lietaus kanalizacijos tinklų statybą, todėl pageidautina, kad projektuojamos linijos vieta plane netrukdytų perspektyvinei inžinerinių tinklų plėtrai.

Atliekant projektą *Vandentiekio ir nuotekų pajungimas prie miesto inžinerinių tinklų, Prekybos g. Šaukėnai*, suprojektuoti vandentiekio liniją nuo vandentiekio trasos šulinio, esančio Prekybos gatvėje (žr. schemą), iki numatomos įvado vietos, diametrą parenkant pagal poreikį. Vamzdžių klasė PN10, medžiaga ne mažiau PE 80.

Vandens apskaitos mazgą suprojektuoti apšiltintoje patalpoje. Vidaus vamzdynus suprojektuoti priklausomai nuo patalpų funkcinės paskirties, vamzdynų diametrą pasirinkti priklausomai nuo reikalingo debito, slėgio klasė PN10.


Nuotekų nuvedimui suprojektuoti nuotekų liniją į artimiausią šulinį, esantį Prekybos gatvėje (žr. schemą). Išvado vamzdžių medžiaga PVC, diametras 100 mm, nuolydis 0,04.

Projektuojant įvertinti galimybę privažiuoti prie inžinerinių tinklų, eksploatavimą, kapitalinį remontą, rekonstrukciją bei avarijų šalinimą.

Baigus darbus atlikti geodezinę išpildomąją nuotrauką. Prieš pradedant eksploatuoti, sudaryti sutartį su UAB „Kelmės vanduo“ dėl vandens tiekimo ir nuotekų nuvedimo.

PRIDEDAMA. Situacijos schema.

Direktorius



Mindaugas Užmiškis

## SITUACIJOS SCHEMA

(2025-02-06)

