

PREKIŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

1.1. Pirkėjas – Uždaroji akcinė bendrovė „VILNIAUS VANDENYS“.

1.2. Pardavėjas - ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir (ar) jų padalinys įskaitant ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiamasi, Subtiekėjus, darbuotojus ir kitus teisėtais pagrindais Prekių tiekimui pasitelktus asmenis.

1.3. Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Pardavėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

1.4. Techninė specifikacija arba TS – dokumentas, kuriame apibūdintas pirkimo objektas.

1.5. Priėmimo-perdavimo aktas arba Aktas - perdavimo–priėmimo aktas arba kitas lygiavertis dokumentas, pasirašomas abiejų Sutarties Šalių, kuriame nurodomos Pardavėjo Pirkėjui faktiškai perduotos Prekės ir (ar) atlikti darbai ar suteiktos paslaugos, susiję su Prekių parengimu tinkamai naudoti. Aktas pasirašomas tais atvejais, kai Pardavėjo patiektos Prekės turi būti sumontuotos ar kitoku būdu paruoštos tinkamam jų naudojimui.

1.6. Važtaraštis - teisės aktų reikalavimus atitinkantis dokumentas, pasirašomas abiejų Sutarties Šalių, kuriame nurodomos Pardavėjo Pirkėjui faktiškai perduotos Prekės ir kurį Pardavėjas Sutartyje nustatyta tvarka perduoda Pirkėjui kartu su Prekėmis. Važtaraštis pasirašomas tuo atveju, jeigu Pardavėjo patiektos Prekės nereikalauja sumontavimo ar kitokių papildomų veiksmų atlikimo, siekiant tinkamai naudoti įsigytas Prekes. Važtaraščio funkciją gali atlikti Prekes pristatiusio kurjerio elektroninėje laikmenoje Pirkėjo atstovo pasirašomas dokumentas.

1.7. Užsakymas - Pirkėjo Pardavėjui pagal Sutartį teikiamas dokumentas (jei sudaromas) ar el. laiškas ar kita Sutarties SD nustatyta forma Pardavėjui teikiamas Prekių užsakymas, kuriame nustatytas Prekių poreikis ir pagal kurį Pardavėjas turi perduoti ir parduoti Prekes Pirkėjui.

2. PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS IR JO KIEKIAI/APIMTYS

2.1. Nuotekų valymo ir dumblo apdorojimo įrenginių technologiniai tepalai (toliau - **Prekės**).

2.2. Pirkimo objektas skaidomas į 2 (dvi) pirkimo objekto dalis:

2.2.1. **1 pirkimo objekto dalis** - Technologiniai tepalai, alyvos ir techninės priežiūros priemonės;

2.2.2. **2 pirkimo objekto dalis** - GEA centrifugų tepalai ir alyvos.

2.3. Kiekiai/APImtys: Perkamas Prekių kiekis **yra preliminarus. Prekių kiekis nurodytas 3.2.8. punkte.**

2.4. Pardavėjas visas galimas išlaidas įskaičiuoja į Prekių įkainį ir (ar) kainą. Siūlomame įkainyje ir (ar) kainoje turi būti įskaičiuotos visos Pardavėjo išlaidos ir mokėtini mokesčiai, būtini tinkamam Sutarties įvykdymui.

2.5. Pardavėjas prisiima visą riziką dėl ne nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių, dėl kurių padidės su Sutarties vykdymu susijusios Pardavėjo išlaidos ir Pardavėjui Sutarties vykdymas taps sudėtingesnis (Pardavėjui padidės įsipareigojimų vykdymo kaina). Prekių kaina ir (ar) įkainiai jokiais atvejais nebus didinami, išskyrus Pirkimo sąlygose nustatytus kainos ir (ar) įkainių peržiūros procedūros atvejus.

2.6. Pirkėjas taip pat turi teisę, esant poreikiui, pirkti ir kitas Techninėje specifikacijoje nenurodytas, tačiau su pirkimo objektu susijusias Prekes. Panašaus pobūdžio Prekės, nenumatytos Techninėje specifikacijoje, bus perkamos ne didesnėmis nei susitarimo pasirašymo dieną galiojančiomis Pardavėjo prekybos vietoje, kataloge ar interneto svetainėje nurodytomis šių prekių kainomis, arba, jei tokios kainos neskelbiamos, Pardavėjo pasiūlytomis, konkurencingomis ir rinką atitinkančiomis kainomis. Bendra tokių nenumatytų Prekių vertė negali viršyti 10 (dešimt) proc. Sutarties vertės (EUR be PVM).

2.7. Šio pirkimo objektui yra taikomos Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija) (toliau – Tvarkos aprašas), nuostatos. Aplinkos apsaugos

kriterijai nustatyti pagal: Tvarkos aprašo 4.4.4.5 papunktį (prekę, virtusi atliekomis, tinka paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti).

3. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

3.1. Esamos situacijos aprašymas

3.1.1. Esami įrenginiai ir gamintojų rekomenduojami tepalai:

Eil. Nr.	Įrenginys	Įrangos gamintojo rekomenduojami tepalai / alyva
1 pirkimo objekto dalis		
Konsistenciniai guolių ir automatinio tepimo tepalai		
1.	Kompleksinis nuotekų valymo įrenginys „Passavant NSI-Combi 1200FF“, „Passavant NSI-Combi 1000FF“ (reduktorių guoliai)	Tepalas Mobil Mobilux EP2
2.	Kompleksinis nuotekų valymo įrenginys „Passavant NSI-Combi 1200FF“ (variklių guoliai)	Shell Alvanija RL 3
3.	Tretinio valymo įrenginys HUBER RoDisc	Tepalas Mobil Mobilux EP2
4.	Tankintuvas HUBER RoS 2S (guoliai)	Tepalas Shell Alvanija RL 2
5.	Sklendės, uždoriai su el. pavaromis / Uždoriai, sklendės	Sintetinė alyva Wurth HHS 6000 Plus
6.	Archimedo siurbLIAI	Tepalas Texaco, Multifak Ep2
7.	Pirminių sėsdintuvų tiltiniai grandikLIAI, antrinio nusodintuvo tiltinis grandiklis, koštuvas, tretinio valymo būgninės grotos, stumdomų grindų stotys, centrifuga ALDEC 20, Serijos Nr. 5130104-2019, centrifuga Alfa Laval (guoliai), dumblo tiekimo į pulperį siurbLIAI	Vieno taško automatinis tepalas SKF LAGD 125/EM2
Reduktorinės, transmisinės ir vakuuminių siurbliu alyvos		
8.	Kompleksinis nuotekų valymo įrenginys „Passavant NSI-Combi 1200FF“, „Passavant NSI-Combi 1000FF“ (reduktoriai)	Transmisinė mineralinė alyva Shell OMALA 220 Tipas DIN(ISO) – CLP (CC), Klasė ISO, NLGI – VG220
9.	Tankintuvas HUBER RoS 2S (reduktoriai)	Transmisinė mineralinė alyva Shell OMALA 220 Tipas DIN(ISO) – CLP (CC), Klasė ISO, NLGI – VG220
10.	Tretinio valymo įrenginys HUBER RoDisc (pavarų dėžė)	Transmisinė mineralinė alyva Shell OMALA 220 Tipas DIN(ISO) – CLP (CC), Klasė ISO, NLGI – VG220
11.	Švenčionių NV aeratoriums (reduktoriai)	Alyva Neste oil vaihteisto220EP
12.	Tankinimo centrifugos hidraulinis tepalas (reduktoriai).	FUCHS, Plantogear 220-S

13.	Orapūtės KAESER	Sintetinė alyva OMEGA FLUID-SB220
14.	Įrenginiam, kurių reduktoriai lauke	Tepalas Renolin CLP150
15.	Vakuuminiam siurbliams (6-o a.n.)	Mineralinė alyva Rotant VF 203 ISO 68
Variklinės, kompresorinės ir specialiosios alyvos		
16.	SiurbLIAI GRUNDFOS: modeliai SLV, SL1, S2, SV, SEG, SE1	Alyva Neste oil (SAE 10W30) Shell ONDINA 933
17.	SiurbLIAI FLYGT	Alyva Neste oil SAE 10W30
18.	Orapūtės: LUTOS Atlas Copco ZL1000; LUTOS Atlas Copco DT30/42.	Sintetinė alyva SAE 5W-40 ACEA A3/B3 API SJ/CF
19.	Orapūtės LUTOS DT66/202	Sintetinė alyva SAE 5W40 ACEA A3/B3 API SJ/CF
20.	Orapūtės KAESER	Sintetinė alyva SAE 5W40 ACEA A3/B3 API SJ/CF
21.	Orapūtė AERZEN GM35S	Sintetinė alyva SAE 5W40 ACEA A3/B3 API SJ/CF
22.	Maišyklės GRUNDFOS (varikliai): modelis AMG	Alyva SHELL FLUID 4600
Hidraulinės ir baltosios / medicininės alyvos		
23.	Stumdomų grindų hidrostatas	Hidraulinė alyva Renolin B 32 HVI
24.	Sutepėjas (lubrikatorius) FESTO MS6-LOE-1/2-R	Hidraulinė alyva Mobil DTE 24
25.	SiurbLIAI GRUNDFOS	Alyva Shell ONDINA 917
26.	Maišyklės GRUNDFOS (reduktoriai): modelis AMG	Alyva Shell ONDINA 933 DIN 51 502 ISO VG 68
Aerozolinės ir techninės priežiūros priemonės		
27.	Tvirtinimo elementai, sujungimai, vamzdiniai, grandinės, pavaros ir kt.	Alyva MASTON Chain Oil Universalus tepalas WD-40 Riebalų valiklis Bremsenreiniger

Eil. Nr.	Įrenginys	Įrangos gamintojo rekomenduojami tepalai / alyva
2 pirkimo objekto dalis		
GEA centrifugų tepalai ir alyvos		
1.	GEA Westfalia Separator UCF – 466-00-35 centrifugos tepalas WS-0132	Gamintojo kodas – 0015-0132-000
2.	GEA Westfalia Separator UCD 755-50-31 centrifugos tepalas WS-0020	Gamintojo kodas – 0015-0020-200
3.	GEA Westfalia Separator UCF – 466-00-35 centrifugos tepalas WS-0013	Gamintojo kodas – 0015-0013-000
4.	Centrifuga GEA UCD305, GEA UCD205 (guoliai)	GEA tepalas WS-0124

3.2. Pirkimo objekto aprašymas

3.2.1. Prekės turi būti naujos, kokybiškos ir turi visiškai atitikti Techninės specifikacijos priede Nr. 1 „Prekių atitikties lentelė“ nurodytus reikalavimus.

3.2.2. Jei Techninėje specifikacijoje nurodyti konkretūs modeliai, tipai, sistemos, sertifikatai ir kt. gali būti pakeisti lygiavertiais. Jei Pardavėjas siūlo lygiavertes medžiagas, standartus, metodus, tipus ar pan. – kartu su Pasiūlymu turi būti pateikiama ir pagrįsta informacija - pagrindimas – iš kurios Pirkėjas galėtų nustatyti, kad siūlomos medžiagos, standartai, metodai, tipai ar pan. yra lygiavertčiai reikalaujamoms.

3.2.3. Nurodytos Prekės (medžiagos, produktai, įranga), nekeičiant kainos, Pirkėjo sutikimu gali būti pakeistos kitomis, jeigu Prekės nebegaminamos ir Pardavėjas Pirkėjui pateikia tai pagrindžiančius dokumentus (pavyzdžiui, gamintojo raštą / patvirtinimą, kad Prekę nebegaminama). Pardavėjas taip pat privalo pateikti dokumentus, pagrindžiančius, jog naujos Prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytą techninę specifikaciją ir (ar) Pardavėjo pasiūlyme nurodytas techninių rodiklių reikšmes, yra ne prastesnės, o lygiavertės ar geresnės kokybės. Toks Prekės (-ių) keitimas įforminamas raštu sudarant papildomą susitarimą prie Sutarties.

3.2.4. Prekės turi atitikti Prekybos naftos produktais taisyklės, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. 1-41.

3.2.5. Prekės turi būti patiekiamos paženklintoje pakuotėje su Prekės gamintojo ženklais, markiravimu (nurodomas Prekės pavadinimas, Prekės pagaminimo data, partijos ir/ar siuntos numeris). Kai Prekės gamintojas nėra Prekės taruotojas, ant taros su Prekės ženklinimo informacija privalo būti pateikta ir Prekės sutaravusios įmonės informacija. Ženklinimas turi atitikti galiojančius Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

3.2.6. Taros, kuriose supiltos Prekės, turi atitikti transportavimo reikalavimus, būti Techninėje specifikacijoje nurodytose talpose, nepradarytos ir nepažeistos. Pirkėjas Pardavėjui taros negražina.

3.2.7. Pardavėjas pateikdamas pasiūlymą privalo įvertinti ir išlaidas susijusias su atidirbusios alyvos/tepalo utilizavimu Sutarties galiojimo laikotarpiu. Pardavėjas turi organizuoti atidirbusios alyvos/tepalo utilizavimą per iš anksto su Pirkėjo atstovu suderintą laikotarpį. Preliminarus metinis atidirbusios alyvos/tepalo kiekis – 50 litrų, kai preliminarus utilizavimo paslaugų kiekis per metus – 3 kartai. Utilizavimo paslaugas teikti privalo tik LR aplinkos apsaugos ministerijos licencijuotos įmonės.

3.2.8. Reikalavimai Prekėms ir preliminarus kiekis:

Eil. Nr.	Įrenginys	Pirkėjo naudojamų tepalų / alyvos techniniai reikalavimai	Preliminarūs kiekiai sutarties galiojimo metu ¹	Taros talpa
1 pirkimo objekto dalis				
Konsistenciniai guolių ir automatinio tepimo tepalai				
1.	- Kompleksinis nuotekų valymo įrenginys „Passavant NSI-Combi 1200FF“, „Passavant NSI-Combi 1000FF“ (reduktorių guoliai). - Kompleksinis nuotekų valymo įrenginys „Passavant NSI-Combi 1200FF“ (variklių guoliai)	NLGI 2 (EP2) konsistencinis guolių tepalas, tinkamas nurodytiems įrenginiams pagal įrangos gamintojo rekomendacijas. Tiekėjas pateikia TDS ir SDS; jei siūlomas lygiavertis produktas, turi būti įrodyta, kad jis ne prastesnis už gamintojo rekomenduojamą / Pirkėjo naudojamą produktą.	100 tūtelių	Ne didesnė nei 0,4 kg tūtelėse
2.	Sklendės, uždoriai su el. pavaromis / Uždoriai, sklendės	NLGI(EP2) konsistencinis guolių tepalas, tinkamas nurodytiems įrenginiams pagal įrangos gamintojo	400 kg	18 kg

	- Tretinio valymo įrenginys HUBER RoDisc - Tankintuvas HUBER RoS 2S (guoliai)	rekomendacijas. Pakuotė skirta didesniai kiekiui / papildymui. Tiekėjas pateikia TDS ir SDS.		
3.	- Archimedo siurbiai (aktyvus grąžinamas dumbblas) - Pirminių nusodintuvų tiltiniams grandikliams, antrinio nusodintuvo tiltiniui grandikliui, koštuvui, tretinio valymo būgninėms grotoms, stumdomų grindų stotims, centrifugai ALDEC 20, Serijos Nr. 5130104-2019, centrifugai Alfa Laval (guoliai)	NLGI3 konsistencinis guolių tepalas, tinkamas nurodytiems mazgams pagal įrangos gamintojo rekomendacijas. Tiekėjas pateikia TDS ir SDS bei pagrindimą, kad produktas tinkamas konkrečiam naudojimui.	3 tūtelės	Ne didesnė nei 0,4 kg tūtelėse
4.		LGEM 2 Vieno taško automatinis tepiklis arba lygiavertis sprendimas su tepalu, tinkamu nurodytiems įrenginiams pagal įrangos gamintojo rekomendacijas. Tiekėjas nurodo tepiklio modelį, užpildo tepalą ir pateikia TDS / tinkamumo pagrindimą.	300 vnt.	125 ml
Reduktorinės, transmisinės ir vakuuminės siurblių alyvos				
5.	- Kompleksinis nuotekų valymo įrenginys „Passavant NSI-Combi 1200FF“, „Passavant NSI-Combi 1000FF“ (reduktoriai) - Tankintuvas HUBER RoS 2S (reduktoriai)	Reduktorinė alyva CLP 220/ISO VG 220, tinkama nurodytiems vidaus įrenginių reduktoriams ir pavaroms pagal įrangos gamintojo rekomendacijas. Tiekėjas pateikia TDS ir SDS; TDS turi patvirtinti ISO VG 220 ir CLP arba lygiavertę reduktorinės alyvos paskirtį.	200 l	10 - 20 l (taikoma 10 proc. paklaida)
6.	- Tretinio valymo įrenginys HUBER RoDisc (pavarų dėžė) - Švenčionių NV aeratoriums (reduktoriai) - Tankinimo centrifugos hidraulinis tepalas (reduktoriai)	Reduktorinė alyva CLP 150 / ISO VG 150, tinkama lauke esantiems nurodytiems reduktoriams pagal įrangos gamintojo rekomendacijas. Tiekėjas pateikia TDS ir SDS; TDS turi patvirtinti ISO VG 150 ir reduktorinės alyvos paskirtį.	30 l	10 - 20 l (taikoma 10 proc. paklaida)
7.	- Maišyklės GRUNDFOS: modelis AMG - Orapūtės KAESER - Vakuuminiai siurbiai	ISO VG 68 alyva, tinkama nurodytiems vakuuminiams siurbliams ir / arba pavarų mazgams pagal įrangos gamintojo rekomendacijas. Tiekėjas turi aiškiai nurodyti, kokiai paskirčiai siūlomas produktas tinka, ir pateikti TDS / SDS.	10 l	1 – 5 l
Variklinės, kompresorinės ir specialiosios alyvos				

8.	- Siurbliai GRUNDFOS: modeliai SLV, SL1, S2, SV, SEG, SE1. - Siurbliai FLYGT. - Orapūtės: LUTOS Atlas Copco ZL1000; LUTOS Atlas Copco DT30/42; LUTOS DT66/202; KAESER; AERZEN GM35S.	Sintetinė alyva SAE 5W-40, tinkama nurodytoms orapūtėms / kompresoriniams mazgams pagal įrangos gamintojo rekomendacijas. Ne žemesnė kaip TS nurodyta klasė ACEA A3/B3 ir API SJ/CF arba gamintojo patvirtintas naujesnis / lygiavertis standartas. Tiekėjas pateikia TDS ir SDS.	100 l	10 - 20 l (taikoma 10 proc. paklaida)
9.		Alyva SAE 10W-30, tinkama nurodytų GRUNDFOS / FLYGT siurblių alyvos kameroms pagal įrangos gamintojo rekomendacijas. Tiekėjas pateikia TDS ir SDS bei pagrindimą dėl tinkamumo siurblių alyvos kameroms.	100 l	10 - 20 l (taikoma 10 proc. paklaida)
10.	Maišyklės GRUNDFOS (varikliai): modelis AMG	Alyva pagal DIN EN 61099 arba lygiavertį įrangos gamintojo nurodytą standartą, tinkama GRUNDFOS AMG maišyklių varikliams pagal gamintojo instrukciją. Tiekėjas privalo pateikti TDS ir aiškų tinkamumo šiam įrenginiui pagrindimą.	30 l	10 - 20 l (taikoma 10 proc. paklaida)
Hidraulinės ir baltosios / medicininės alyvos				
11.	- Stumdomų grindų hidrostotis. - Sutepėjas (lubrikatorius) FESTO MS6-LOE-1/2-R	Hidraulinė alyva ISO VG 32, atitinkanti DIN 51524-2 HLP arba įrangos gamintojo patvirtintą lygiavertį standartą. Tinkama nurodytoms hidraulinėms sistemoms ir lubrikatoriui. Tiekėjas pateikia TDS ir SDS.	500 l	10 - 20 l (taikoma 10 proc. paklaida)
12.	- Siurbliai GRUNDFOS - Maišyklės GRUNDFOS (reduktoriai): modelis AMG	Medicininė / baltoji alyva ISO VG 68, tinkama nurodytiems GRUNDFOS siurbliams ir AMG maišyklių reduktoriams pagal įrangos gamintojo rekomendacijas. Tiekėjas pateikia TDS ir SDS; TDS turi patvirtinti ISO VG 68 ir produkto paskirtį.	120 l	5 - 20 l (taikoma 10 proc. paklaida)
Aerzolinės ir techninės priežiūros priemonės				
13.	Tvirtinimo elementams, sujungimams, vamzdynams, grandinėms, pavaroms ir kt.	Universalus purškiamas tepalas / drėgmę išstumiantis apsauginis produktas, WD-40 tipo arba lygiavertis, skirtas tvirtinimo elementams, sujungimams, vamzdynams, pavaroms ir techninei	10 vnt.	Ne didesnė nei 0,5l talpose

		priežiūrai. Tiekėjas pateikia TDS ir SDS.		
14		Purškiamas tepalas grandinėms, tinkamas naudoti iki ne mažiau kaip +140 °C, skirtas grandinėms ir pavaroms. Tiekėjas pateikia TDS ir SDS.	10 vnt.	Ne didesnė nei 0,5l talpose
15		Valymo ir nuriebalinimo priemonė, skirta stabdžiams ir metalinėms dalims, aerosolinėje talpoje. Tiekėjas pateikia TDS ir SDS.	10 vnt.	Ne didesnė nei 0,5l talpose

Eil. Nr.	Įrenginys	Pirkėjo naudojamų tepalų / alyvos techniniai reikalavimai	Preliminarūs kiekiai sutarties galiojimo metu ¹	Taros talpa
2 pirkimo objekto dalis				
GEA centrifugų tepalai ir alyvos				
1.	GEA Westfalia Separator UCF – 466-00-35 centrifugos tepalas WS-0132	Originalus GEA High-speed grease WS-0132, gamintojo kodas 0015-0132-000, konsistencinis tepalas / pasta, NLGI 1, skirtas GEA Westfalia Separator UCF–466-00-35 centrifugai arba GEA gamintojo / įgalioto atstovo raštu patvirtintas lygiavertis produktas konkrečiam centrifugos modeliui. Tiekėjas pateikia SDS, TDS arba kitą gamintojo dokumentą, patvirtinantį produkto pavadinimą, gamintojo kodą, NLGI klasę ir tinkamumą konkrečiam įrenginiui.	50 tūtelių	Ne didesnė nei 0,4 kg tūtelėse
2.	GEA Westfalia Separator UCD 755-50-31 centrifugos tepalas WS-0020	GEA Westfalia Separator UCD 755-50-31 centrifugos tepimo alyva WS-0020. Originalus GEA High Performance Lube Oil WS-0020, gamintojo kodas 0015-0020-200, arba GEA gamintojo / įgalioto atstovo patvirtintas lygiavertis produktas konkrečiam centrifugos modeliui. Tiekėjas turi pagrįsti produkto paskirtį, klampą ir tinkamumą gamintojo dokumentais.	100 l	10 - 20 l (taikoma 10 proc. paklaida)
3.	GEA Westfalia Separator UCF – 466-00-35	Originalus GEA High Performance Lube Oil WS-	80 l	Ne didesnė

	centrifugos tepalas WS-0013	0013, gamintojo kodas 0015-0013-000, skirtas krumpliaračių ir ritininių guolių tepimui, arba GEA gamintojo / įgalioto atstovo raštu patvirtintas lygiavertis produktas konkrečiam GEA Westfalia Separator UCF-466-00-35 centrifugos modeliui. Tiekėjas pateikia SDS, TDS arba kitą gamintojo dokumentą, patvirtinantį produkto kodą, paskirtį ir tinkamumą konkrečiam įrenginiui		e nei 2,5 l talpose
4.	Centrifuga GEA UCD205/UCD305 (guoliai) WS-0124	Originalus GEA produktas, gamintojo kodas 0015-0124-000, arba GEA gamintojo / įgalioto atstovo raštu patvirtintas lygiavertis produktas konkrečiam centrifugos modeliui.	30 kg	Ne didesnė nei 0,4 kg tūtelėse

¹ Nurodytas preliminarus Pirkimo objekto kiekis. Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto kiekio.

² Bendra lygiavertiškumo nuostata: siūlomas produktas turi atitikti nurodytą bazinę klasę / klampą / standartą ir būti tinkamas naudoti konkrečiuose Pirkėjo įrenginiuose pagal įrangos gamintojo rekomendacijas. Tiekėjas turi pateikti gamintojo techninių duomenų lapą, saugos duomenų lapą ir, kai taikoma, įrangos gamintojo arba oficialaus atstovo patvirtinimą.

4. PREKIŲ PRISTATYMO VIETA, TERMINAI IR TVARKA

4.1. **Prekių pristatymo vieta** – Titnago g. 74 Vilnius. Prekės pristatomos Pirkėjo darbo laiku (I-V 7:30 – 16:00 val.).

4.2. Pirkėjas pirks Prekes pagal atskirus Užsakymus Sutarties galiojimo laikotarpiu.

4.3. Užsakymai Pardavėjui bus teikiami ir tvirtinami el. pašto adresu nurodytu Sutartyje.

4.4. Užsakymo įvykdymo terminas **ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo Užsakymo pateikimo dienos.**

5. PREKIŲ KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

5.1. Trūkumu bus laikomas bet koks neatitikimas techninės specifikacijos reikalavimams arba Užsakymo neatitinkančios prekės, o taip pat trūkumu bus laikoma, jei Prekės bus pateiktos pažeistose talpose.

5.2. Pardavėjas privalo garantuoti, kad pateiktos Prekės yra naujos, nenaudotos ir be defektų. Nekokybiškos ar Užsakymo neatitinkančios Prekės turi būti pakeistos nuo Pirkėjo rašytinio reikalavimo dėl trūkumų šalinimo pateikimo dienos ne vėliau kaip per **5 darbo dienas.**

6. SUTARTIES VYKDYMO METU PATEIKIAMA DOKUMENTACIJA

6.1. Kartu su pristatomomis Prekėmis pateikiama:

6.1.1. krovinio pristatymo Važtaraštis su nurodytais Prekių kiekiais;

6.1.2. siūlomų prekių gamintojo techninių duomenų lapai;

6.1.3. siūlomų prekių saugos duomenų lapai.

7. PIRKĖJO IR PARDAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

7.1. Pirkėjo įsipareigojimai:

7.1.1. Bendradarbiauti su Pardavėju, teikiant reikalingą informaciją Užsakymų ir (ar) Sutarties vykdymo metu.

7.1.2. Priimti iš Pardavėjo jo pristatytas kokybiškas Prekes, atitinkančias Užsakyme ir (ar) Sutartyje numatytus reikalavimus, ir tinkamai bei laiku atsiskaityti su Pardavėju Sutartyje numatytomis sąlygomis.

7.1.3. Pastebėjęs trūkumus, Pirkėjas turi teisę nepriimti Užsakymo ir nepasirašyti Važtaraščio ir (ar) Akto.

7.2. Pardavėjo įsipareigojimai:

7.2.1. Pristatyti kokybiškas Prekes laiku, vadovaujantis Užsakyme (-uose), Sutartyje nustatyta tvarka, Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais Prekių tiekimą.

8. PRIEDAI

Priedas Nr. 1. Prekių atitikties lentelė.