Litgrid

Pirkime dalyvaujantiems Tiekėjams
CVP IS priemonėmis

2026-09-18

DĖL PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO

Pranešame, kad gauti klausimai „Harmony Link“ jungties „Gižų TP 330/220/110/10 kV statyba“ techninio darbo projekto parengimo ir statybos darbų pirkime (toliau – Pirkimas), į kuriuos pateikiami atsakymai:

1 klausimas:

110 kV techninei RAA specifikacijai “2024_22-130-PP-RAA-TS”:

1. Pagal p. 1.1.1.1. šynų diferencinės apsaugos komplektas turi būti skirtas ≥4 prijunginių apsaugai, o pagal punkto 1.3 reikalavimus apsaugos terminalas turi būti komplektuojama srovės analoginių įėjimų skaičiumi (8x4), ≥ 32 vnt.
Klausimas: Kokiu tikslu reikia apsaugos terminalą komplektuoti 32 vnt. srovės analoginiais įėjimais, jei 4 prijunginių apsaugai pilnai pakanka 12 vnt. srovės analoginių įėjimų?

2. Pagal p. 1.1.3 reikalavimus AT-4 ir AT-5 110 kV rezervinės apsaugos terminalai turi būti komplektuojami pilnos schemos distancinėmis apsaugomis su ≥ 8 varžos matavimo zonomis su programuojama suveikimo kryptimi.
Klausimas: Ar tikrai šioms apsaugoms yra reikalingas toks skaičius zonų distancinėmis apsaugoms ?

Atsakymas:

Dėkojame už komentarą.
Atsižvelgiant į tai, kad techniniai sprendiniai, pasiūlymai dėl techninių parametrų optimizavimo bei galimi alternatyvūs sprendimai gali būti aptariami techninių derybų metu, nekeičiant minimalių pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, Perkantysis subjektas šiame etape neteiks tikslinimų ar papildomų paaiškinimų dėl konkrečių techninių parametrų parinkimo motyvų. Kviečiame kartu su Pirminiais pasiūlymais pateikti užpildytą Specialiųjų Pirkimo sąlygų 14 priedą - Tiekėjų pasiūlymų dėl derėtinų sąlygų forma ir teikti pasiūlymus dėl tikslinimų ar pastebėjimus.

2 klausimas:
Susipažinus su pirkimo medžiaga, pastebėta, kad:

1. 110kV dalies žemės paviršiaus aukščiai suprojektuoti netinkamai;
2. Nepridėti geologiniai tyrimai.

Atsakymas:
1. Dėkojame už komentarą.

Atsižvelgiant į tai, kad techniniai sprendiniai, pasiūlymai dėl techninių parametrų optimizavimo bei galimi alternatyvūs sprendimai gali būti aptariami techninių derybų metu, nekeičiant minimalių pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, Perkantysis subjektas šiame etape neteiks tikslinimų ar papildomų paaiškinimų dėl konkrečių techninių parametrų parinkimo motyvų. Kviečiame kartu su

Litgrid

Pirminiais pasiūlymais pateikti užpildytą Specialiųjų Pirkimo sąlygų 14 priedą - Tiekėjų pasiūlymų dėl derėtinų sąlygų forma ir teikti pasiūlymus dėl tikslinimų ar pastebėjimus.

2. Geologiniai tyrimai pridedami.

3 klausimas:

Prašome patvirtinti arba paneigti, kad žemiau pateiktas galimo pasitelkti ūkio subjekto, kurio pajėgumais pirkimo dokumentuose ir teisės aktuose nustatyta tvarka remsis tiekėjas, SSVA atestatas tenkins reikalavimą, išdėstytą Specialiosiose pirkimo sąlygose, 2 lentelė kvalifikacijos reikalavimą, Techninis ir profesinis pajėgumas, 1p. (1.2 dalies) statinių grupė -kiti inžineriniai statiniai; Statybos darbų sritys – bendrieji statybos darbai.

Ūkio subjekto, kurio pajėgumais pirkimo dokumentuose ir teisės aktuose nustatyta tvarka remsis tiekėjas, SSVA yra:

Suteikiama teisė būti ypatingojo statinio statybos rangovu.
Statiniai: - [dalis nuasmeninta]
kiti inžineriniai statiniai, taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje;

Statybos darbų sritys: - bendrieji statybos darbai (išskyrus susisiekimo komunikacijos (oro uostų statiniai, vandens uostų statiniai));

Atsakymas:

Taip, pagal pateiktą SSVA atestato išrašą nurodytas ūkio subjektas gali būti laikomas atitinkančiu Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 lentelės „Techninis ir profesinis pajėgumas“ 1 punkto (1.2 dalies) kvalifikacijos reikalavimą dėl statinių grupės **„kiti inžineriniai statiniai“** ir statybos darbų srities **„bendrieji statybos darbai“**.

Tokią išvadą pagrindžia šios aplinkybės:

1. Atestatas suteikia teisę būti **ypatingojo statinio statybos rangovu**.
2. Atestate tarp statinių grupių yra aiškiai nurodyti **„kiti inžineriniai statiniai“**, kuriems taikoma suteikta teisė.
3. Atestate nurodyta statybos darbų sritis **„bendrieji statybos darbai“**.
4. Atestate numatyta išimtis dėl tam tikrų susisiekimo komunikacijų statinių (oro uostų ir vandens uostų statinių) nėra susijusi su pirkimo objektui aktualiais **kitais inžineriniais statiniais**, todėl neapriboja galimybės vykdyti gelžbetoninio apsauginio statinio statybos darbų.

Atsižvelgiant į tai, pateiktas atestatas laikomas tinkamu pagrįsti atitiktį nurodytam kvalifikacijos reikalavimui.

Pridedama:

1. Gižų TP geologiniai tyrimai;
2. Gižų TP papildomi geologiniai tyrimai.

Edita Kazakevičienė, tel. +370 678 22275, el. p. edita.kazakeviciene@litgrid.eu