

**VALSTYBĖS ĮMONĖS
IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS
IŠMONTAVIMO IR GRIOVIMO PROJEKTŲ VADOVAS**

TVIRTINU

**PNEUMATINIŲ TALIŲ PIRKIMO
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

<Dok. data> Nr. <Reg. Nr.>
Visaginas

**I SKYRIUS
PIRKIMO TIPAS**

1. Prekių pirkimas.

**II SKYRIUS
TIKSLAS**

2. Perkamos ne mažesnės nei 1 tonos keliamosios galios pneumatinės talės (toliau – talės, prekės), kurios bus naudojamos išmontuojant B1 ir B2 blokų įrenginius VĮ Ignalinos atominėje elektrinėje (toliau – IAE).

**III SKYRIUS
PREKIŲ APRAŠYMAS IR TIEKIMO APIMTIS**

3. Tiekėjas turi pristatyti į IAE perkamas prekes per sutartyje numatytą prekių pristatymo terminą.
4. Minimalūs techniniai reikalavimai perkamoms prekėms ir perkamų prekių kiekiai nurodyti lentelėje.

Lentelė

Eil. Nr.	Parametrai	Minimalūs techniniai reikalavimai	Kiekis
1.	Pneumatinė talė	turi atitikti direktyvą 2006/42/EB „Mašinų sauga“ arba lygiavertčio standarto reikalavimus	4 kompl.

Eil. Nr.	Parametrai	Minimalūs techniniai reikalavimai	Kiekis
1.1.	Keliamoji galia	ne mažesnė kaip 1 t	
1.2.	Kėlimo aukštis	ne mažesnis kaip 12 m	
1.3.	Darbo slėgis	ne mažesnis kaip $6 \pm 0,3$ bar	
1.4.	Darbo režimas	ne žemesnis kaip 1 Am pagal FEM 9.511 standartą arba M4 pagal ISO 4301 standartą arba lygiaverčio standarto reikalavimus	
1.5.	Viršutinis kablys su apsauginėmis spynomis	turi būti	
1.6.	Kablio apsauga	kėlimo grandinės turi būti taip pritvirtintos prie kablio, kad būtų užkirstas kelias jų atsikabinimui nuo tvirtinimo elementų (pvz., žvaigždučių) ir pažeidimui	
1.7.	Kėlimo kablys su apsauginėmis spynomis	turi būti	
1.8.	Kablio žymėjimas	turi būti, didžiausia leistina keliamoji galia	
1.9.	Grandinės konteineris	turi būti	
1.10.	Grandinė	turi atitikti EN 818-7 arba lygiaverčio standarto reikalavimus	
1.11.	Kėlimo greitis esant maksimaliai darbinei apkrovai	ne mažesnis kaip 2,5 m/min	
1.12.	Apsauga nuo perkrovos	turi būti	
1.13.	Avarinio sustabdymo funkcija	turi būti	
1.14.	Svoris, įskaitant grandinės svorį (be valdymo pulto su žarna ir grandinės konteinerio svorio)	ne didesnis kaip 80 kg	
1.15.	Valdoma valdymo pultu su valdymo žarna	turi būti ne mažesnio kaip 14 m ilgio valdymo žarna	
2.	Suslėgtojo oro paruošimo įrenginys	turi būti, skirtas tiekiamam suslėgtajam orui sausinti bei slėgiui reguliuoti	
3.	Suslėgtajam orui paduoti skirta žarna atitinkanti talės prijungimo elemento skersmenį ir jungtį	turi būti, guminė arba gumos mišinio armuota žarna	
3.1.	Žarnos ilgis	turi būti ne mažesnio kaip 20 metrų ilgio	
3.2.	Žarnos darbinis slėgis	turi būti ne mažesnis kaip 7 bar	

IV SKYRIUS GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

5. Perkamoms prekėms turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 2 (dviejų) metų garantija nuo prekių perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos.

6. Tiekėjas įsipareigoja garantiniu laikotarpiu, ne vėliau kaip per 40 kalendorinių dienų nuo raštiško pranešimo apie prekių gedimus gavimo dienos, savo lėšomis pašalinti gedimus arba pakeisti prekes ar jų dalis naujomis.

7. Perkamos prekės, jų atskiros dalys, taip pat garantiniu laikotarpiu keičiamos dalys turi būti naujos ir nenaudotos. .

8. Radioaktyviai užterštos prekės arba jų dalys, įrankiai ir mechanizmai, kuriais buvo naudotasi kontroliuojamoje zonoje, nebus gražinami.

V SKYRIUS ŽENKLINIMAS IR ŽYMĖJIMAS

9. Talės turi būti paženklintos CE ženklu.

10. Prie kiekvienos talės turi būti pritvirtinta gamintojo lentelė, kurioje turi būti nurodyti šie minimalūs duomenys:

- 10.1. gamintojo pavadinimas;
- 10.2. pagaminimo metai;
- 10.3. indentifikacinis numeris;
- 10.4. tipas arba modelio pavadinimas;
- 10.5. vardinė apkrova;
- 10.6. talės svoris.

VI SKYRIUS DIREKTYVOS IR STANDARTAI

11. Talės privalo atitikti šiuos dokumentus:

- 11.1. direktyvą 2006/42/EB „Mašinų sauga“;
- 11.2. standartą EN 818-7 (Keliamoji trumpagrandė grandinė. Sauga. 7 dalis. Mažiausių leidžiamųjų nuokrypų keliamoji grandinė. T klasė (T, DAT ir DT tipai) arba lygiaverčio standarto reikalavimus;
- 11.3. FEM 9.511 (Serijinės kėlimo įrangos projektavimo taisyklės. Mechanizmų klasifikavimas), arba ISO 4301-1 (Kranai ir kėlimo įranga) arba lygiaverčio standarto reikalavimus.

VII SKYRIUS DOKUMENTAI

12. Kartu su pasiūlymu Tiekėjas turi pateikti šios techninės specifikacijos lentelės 1 pozicijoje nurodytų prekių gamintojo techninius aprašus ir/arba kitus gamintojo parengtus dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitiktį šios techninės specifikacijos reikalavimams.

13. Kartu su prekėmis Tiekėjas turi pateikti Užsakovui šiuos pasirašytus elektroniniu parašu dokumentus PDF formatu lietuvių kalba:

- 13.1. visų šios techninės specifikacijos lentelėse nurodytų prekių atitikties VI skyriuje nurodytiems dokumentams kopijas;
- 13.2. talės pasą;
- 13.3. naudojimo instrukciją;
- 13.4. grandinių įrengimo ir tvirtinimo bei mechanizmų kinematinės schemas.

VIII SKYRIUS PAKUOTĖS IR TRANSPORTAVIMAS

14. Tiekėjas privalo supakuoti prekes taip, kad jos būtų apsaugotos nuo pažeidimų transportavimo metu.

15. Kartu su pristatomomis prekėmis Tiekėjas turi pateikti Užsakovui prekių pakuočių lapą su nurodytu prekių pakuočių sudėtinių dalių sąrašu, matmenimis (gabaritais) ir svoriu.

IX SKYRIUS KITI REIKALAVIMAI

16. Remiantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“ patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.4.4 p, perkama prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedančiosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos

Vadovas

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Išmontavimo projektų valdymo skyrius (709 / 724)
Dokumento pavadinimas (antraštė)	1 TONOS KELIAMOSIOS GALIOS PNEUMATINIŲ TALIŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Dokumento registracijos data ir numeris	
Adresatas	
Dokumentą vizavo.	
Veiksmo atlikimo data ir laikas	
Dokumentą vizavo.	
Veiksmo atlikimo data ir laikas	
Dokumentą vizavo.	
Veiksmo atlikimo data ir laikas	
Dokumentą vizavo.	
Veiksmo atlikimo data ir laikas	
Dokumentą vizavo.	
Veiksmo atlikimo data ir laikas	
Dokumentą vizavo.	
Veiksmo atlikimo data ir laikas	
Dokumentą vizavo.	
Veiksmo atlikimo data ir laikas	
Dokumentą pasirašė	
Veiksmo atlikimo data ir laikas	
Dokumentą tvirtino	
Veiksmo atlikimo data ir laikas	
Registratorius	
Veiksmo atlikimo data ir laikas	
Dokumento nuorašo atspausdinimo data ir jį atspausdinęs darbuotojas	

Nuorašas tikras
VĮ Ignalinos atominė elektrinė (102 / 103)
2026-09-16