zz

Tiekėjams
Teikiama CVP IS priemonėmis

2026 09-22

DĖL PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO/PATIKSLINIMO

Perkantysis subjektas Akcinė bendrovė „KN Energies“ vykdo **„(663-26) Putokšlio koncentratas ir jo pakeitimo paslaugos (Skelbiama apklausa su derybomis)“** pirkimą (CVP IS ID 9463845) (toliau – Pirkimas).

Teikiame atsakymus į tiekėjų prašymus paaiškinti/patikslinti pirkimo sąlygas:

AB “KN Energies“
Burių g. 19, LT-92276
Klaipėda

Telefonas +370 46 391772
El. paštas info@kn.lt
Internetinė svetainė www.kn.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi
juridinių asmenų registre
Kodas 110648893

Eil. Nr.	Atsakymo pateikimo data	Tiekėjo klausimas*:	Atsakymas:
1.	2026-09-11	**Reikalavimas** - Dviejų putokšlio koncentrato talpų išvalymas, naujo putokšlio koncentrato ir tuščių 1 m^3 talpų pervežimas; talpų pripildymas nauju putokšlio koncentratu, iš talpų išvalyto putokšlio koncentrato parvežimas, susidariusių atliekų surinkimas ir perdavimas utilizavimui. **Klausimai** Būtina patikslinti valymo darbų apimtį. Šiuo metu nėra pateikta pakankamai informacijos apie rezervuarų tipą – nėra aišku, ar tai atmosferiniai, ar slėginiai rezervuarai. Ši informacija yra būtina norint tinkamai įvertinti valymo technologiją, darbų apimtį, saugos reikalavimus ir parengti techninį bei komercinį pasiūlymą.	Pirkimo specialiųjų sąlygų (toliau – SS) 1 priede „Techninė specifikacija“ (toliau – TS) nurodyta, kad valomos dvi cilindrinės, horizontaliai stovinčios 15 m^3 talpos V6 ir V7, kartu su dozavimo įranga ir jungiamaisiais vamzdynais. Valymas turi būti atliekamas pagal Tiekėjo parengtą ir su Pirkėju suderintą paslaugų suteikimo planą. Pirkimo dokumentai šiuo aspektu nebus tikslinami. Papildomai visiems tiekėjams vienodomis sąlygomis sudaryta galimybė apžiūrėti Pirkimo objektą, laikantis SS nustatytos tvarkos.
2.	2026-09-11	**Reikalavimas** Šiuo metu SGD terminalo krantinėje Nr.157 putų stoties cilindrinėse, horizontaliai stovinčiose, talpose (2x15 m^3) yra supilta 30 m^3 putokšlio koncentrato AFFF, kuris pagal galiojantį 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 neatitinka keliamų reikalavimų. **Klausimai** Būtina patvirtinti, kokio maksimalaus klampumo putokšlio koncentratą gali tinkamai dozuoti esamas dozavimo įrenginys, ir patikrinti jo dozavimo tikslumą visame numatytame darbinių srautų diapazone.	Pirkimo objektas neapima esamos dozavimo įrangos audito, modernizavimo ar keitimo. Pirkime siekiama įsigyti TS reikalavimus atitinkantį putokšlio koncentratą bei jo keitimą. Tiekėjai, rengdami pasiūlymą bei paslaugų suteikimo planą, turi įvertinti Pirkimo dokumentuose pateiktą informaciją ir objekto apžiūros metu (jei tokia bus) nustatytas aplinkybes. TS nustatytos klampos reikšmės ir kiti prekių parametrai nebus tikslinami.

		Tačiau, nepriklausomai nuo šio parametro, esamą dozavimo įrangą reikėtų įvertinti dėl galimo PFAS užterštumo ir jos tinkamumo darbui su naujos kartos befluoriais putokšliais. Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas pseudoplastinių (shear-thinning) koncentratų dozavimui, nes jų klampa priklauso nuo šlyties sąlygų, todėl vien nominalios klampos palyginimo nepakanka. Būtina gamintojo dokumentais arba bandymais patvirtinti, kad esamas dozavimo įrenginys gali užtikrinti reikiamą koncentraciją ir stabilų dozavimą naudojant konkretų pasirinktą putokšlį. Jeigu tokio suderinamumo patvirtinti neįmanoma arba įranga negali būti tinkamai išvalyta nuo PFAS likučių, dozavimo įrenginys turėtų būti keičiamas arba modernizuojamas.	
3.	2026-09-11	**Reikalavimai paslaugoms** 3.3.3. Talpos V7 išplovimas **Klausimai** Būtina patikslinti, kokiu būdu Užsakovas numato, kad Tiekėjas atliks putokšlio rezervuarų, dozavimo įrangos, vamzdynų ir kitų sistemos elementų plovimą bei valymą. Vienas iš galimų sprendimų – sistemos plovimo metu susidarančius skysčius surinkti į iš anksto paruoštas talpyklas arba, jeigu plovimo srautai nėra per dideli, tiesiogiai į tam skirtą autocisterną. Todėl prieš nustatant darbų apimtį būtina žinoti arba apskaičiuoti plovimo metu numatomą debitą ir reikalingą plovimo trukmę. Šie parametrai yra esminiai siekiant nustatyti bendrą susidarančių skystųjų atliekų	TS nustatyta, kad talpa V7, dozavimo įranga ir jungiamieji vamzdynai turi būti išplauti / išvalyti pagal Tiekėjo parengtą ir su Pirkėju suderintą paslaugų suteikimo planą. Konkrečią valymo technologiją, plovimo debitą, trukmę, surinkimo priemones ir reikalingus pajėgumus, atsižvelgdamas į Pirkimo dokumentus ir objekto apžiūros rezultatus (jei bus), turi numatyti Tiekėjas. Visos valymo metu susidariusios atliekos ir panaudoti plovimo skysčiai turi būti surinkti, tvarkomi kaip pavojingos atliekos ir perduoti galutiniam atliekų tvarkytojui. Šios paslaugos yra Pirkimo objekto apimtyje ir turi būti įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.

		kiekį, parinkti tinkamos talpos surinkimo priemones bei įvertinti atliekų transportavimo ir utilizavimo sąnaudas. Taip pat būtina iš anksto nustatyti, kas bus atsakingas už plovimo metu susidariusių PFAS turinčių atliekų surinkimą, laikiną saugojimą, transportavimą ir utilizavimą bei ar šios paslaugos turi būti įtrauktos į Tiekėjo pasiūlymo apimtį.	
4.	2026-09-11	**Reikalavimai paslaugoms** 3.3.6 Talpos V7 išplovimas **Klausimai** Būtina patikslinti, kokiu būdu Užsakovas numato, kad Tiekėjas atliks putokšlio rezervuarų, dozavimo įrangos, vamzdynų ir kitų sistemos elementų plovimą bei valymą. Vienas iš galimų sprendimų – sistemos plovimo metu susidarančius skysčius surinkti į iš anksto paruoštas talpyklas arba, jeigu plovimo srautai nėra per dideli, tiesiogiai į tam skirtą autocisterną. Todėl prieš nustatant darbų apimtį būtina žinoti arba apskaičiuoti plovimo metu numatomą debitą ir reikalingą plovimo trukmę. Šie parametrai yra esminiai siekiant nustatyti bendrą susidarančių skystųjų atliekų kiekį, parinkti tinkamos talpos surinkimo priemones bei įvertinti atliekų transportavimo ir utilizavimo sąnaudas. Taip pat būtina iš anksto nustatyti, kas bus atsakingas už plovimo metu susidariusių PFAS turinčių atliekų surinkimą, laikiną saugojimą, transportavimą ir utilizavimą bei ar šios paslaugos turi būti įtrauktos į Tiekėjo pasiūlymo apimtį.	TS nustatyta, kad talpa V6, dozavimo įranga ir jungiamieji vamzdynai turi būti išplauti / išvalyti pagal Tiekėjo parengtą ir su Pirkėju suderintą paslaugų suteikimo planą. Konkrečią valymo technologiją, plovimo debitą, trukmę, surinkimo priemones ir reikalingus pajėgumus, atsižvelgdamas į Pirkimo dokumentus ir objekto apžiūros rezultatus, turi numatyti Tiekėjas. Visos valymo metu susidariusios atliekos ir panaudoti plovimo skysčiai turi būti surinkti, tvarkomi kaip pavojingos atliekos ir perduoti galutiniam atliekų tvarkytojui. Šios paslaugos yra Pirkimo objekto apimtyje ir turi būti įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.

5.	2026-09-11	**4. KARTU SU PASIŪLYMU PATEIKIAMI DOKUMENTAI** 5.3 Atliekas tvarkančios įmonės pavadinimą, kur numatoma perduoti susidariusias atliekas **Klausimai** Ar Užsakovas leidžia konkurse / pirkimo procedūroje dalyvauti Lenkijos įmonėms?	Taip. Pirkime gali dalyvauti Lenkijoje registruotos įmonės, jeigu jos ir jų pasiūlymai atitinka visus Pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus, įskaitant pašalinimo pagrindų nebuvimo, kvalifikacijos, nacionalinio saugumo ir kitus taikomus reikalavimus.
6.	2026-09-11	**5. SUTARTIES VYKDYMO METU TEIKIAMI DOKUMENTAI** 6.3 Sertifikatas Jeigu gamintojas yra ne ES šalis, putokšlio koncentratas turi būti sertifikuotas Lietuvos Gaisrinių tyrimų centre. **Klausimai** Ar Lenkijoje išduotas CNBOP-PIB gaminio patvirtinimo (leidimo naudoti) sertifikatas yra pakankamas ir pripažįstamas vykdant šį pirkimą Lietuvoje, ar Užsakovas papildomai reikalauja Lietuvoje išduotų sertifikatų, bandymų protokolų, atitikties dokumentų ar kitų nacionalinių patvirtinimų?	Jeigu siūlomo putokšlio koncentrato gamintojas yra įsteigtas Europos Sąjungos valstybėje narėje, TS 6.3 punkte nustatytas papildomas sertifikavimas Lietuvos Gaisrinių tyrimų centre netaikomas. Tokiu atveju Lenkijoje išduotas CNBOP-PIB dokumentas gali būti teikiamas kaip atitiktį pagrindžiantis dokumentas, tačiau pasiūlytos prekės ir pateikti dokumentai turi patvirtinti visų TS nustatytų reikalavimų, įskaitant atitinkamas EN 1568 dalis, įvykdymą. Jeigu gamintojas yra ne Europos Sąjungos šalies subjektas, taikomas Techninės specifikacijos 6.3 punkto reikalavimas dėl sertifikavimo Lietuvos Gaisrinių tyrimų centre.
7.	2026-09-11	**5. SUTARTIES VYKDYMO METU TEIKIAMI DOKUMENTAI** 6.4. Talpų ir įrangos valymo metodiką	Dėkojame už rekomendaciją. Šio Pirkimo objektas apima putokšlio koncentrato tiekimą, esamų talpų V6 ir V7, dozavimo įrangos bei jungiamųjų vamzdynų išvalymą ir susijusias paslaugas. Naujų rezervuarų, dozavimo

		Klausimai Šiuo atveju rekomenduojame svarstyti esamos įrangos pakeitimą nauja, o ne senos įrangos valymą ir pakartotinį naudojimą. Esamos įrangos valymas nesuteikia pakankamos garantijos, kad sistemoje neliks ankstesnio fluorinto putokšlio ir PFAS likučių. Dėl to išlieka rizika, kad naujai įsigyjamas 40 m³ putokšlio kiekis gali būti užterštas jau po jo supylimo į esamą sistemą. Atsižvelgiant į planuojamo įsigyti putokšlio kiekį, jo vertę bei priešgaisrinės sistemos svarbą, toks sprendimas sukeltų papildomą techninę, finansinę ir eksploatacinę riziką. Todėl rekomenduojame įvertinti naujų rezervuarų, dozavimo įrangos ir kitų su putokšliu tiesiogiai kontaktuojančių sistemos elementų įrengimą, ypač tais atvejais, kai negalima patikimai patvirtinti, kad esamą įrangą įmanoma išvalyti iki nustatyto priimtino užterštumo lygio. Toks sprendimas sumažintų naujo putokšlio kryžminio užteršimo riziką ir suteiktų galimybę iš karto parinkti įrangą, techniškai pritaikytą konkretaus naujo befluorio putokšlio savybėms ir jo dozavimo reikalavimams.	įrangos ar kitų sistemos elementų įsigijimas į Pirkimo apimtį neįtrauktas. Pirkimo dokumentai šiuo aspektu nebus tikslinami.
8.	2026-09-11	**KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINI** 9.1.	Šio Pirkimo objektas apima putokšlio koncentrato tiekimą, esamų talpų V6 ir V7, dozavimo įrangos bei jungiamųjų vamzdynų išvalymą ir susijusias paslaugas.

		Prekėms taikomas ne trumpesnis kaip 36 mėn. garantijos terminas, skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. **Klausimas** Garantijos sąlygos 36 mėnesių garantija taikoma tik mūsų tiekiamai naujai įrangai ir su sąlyga, kad visą garantinį laikotarpį jos periodinę techninę priežiūrą ir patikras atliks mūsų įmonė arba mūsų įgaliotas servisas, laikantis nustatyto techninės priežiūros grafiko ir gamintojo reikalavimų. Mūsų įrengtų plombų pažeidimas, pašalinimas arba neautorizuotas įsikišimas į įrangą gali būti pagrindas panaikinti garantiją atitinkamai įrangai, jeigu toks įsikišimas turėjo arba galėjo turėti įtakos jos tinkamam veikimui. Jeigu nauja įranga nėra tiekiama mūsų įmonės, jai taikomos standartinės konkretaus įrangos gamintojo garantijos sąlygos – 12 mėnesių garantinis laikotarpis, jeigu gamintojas konkrečiam gaminiui nėra nustatęs kitokių sąlygų.	TS 9.1 punkte nustatytas ne trumpesnis kaip 36 mėnesių garantijos terminas taikomas šiame Pirkime tiekiamoms Prekėms, t. y. putokšlio koncentratui, ir skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Tuo tikslu, prieš supilant putokšlio koncentratą į išvalytas talpas, bus paimamas kontrolinis mėginys dalyvaujant Tiekėjo atstovams ir saugomas 36 mėn. Pirkimo objektas neapima naujos įrangos tiekimo, todėl tiekėjo nurodytos naujos įrangos garantijos ir jos techninės priežiūros sąlygos šiam Pirkimui netaikomos. Tiekėjo pasiūlyme negali būti nustatytos sąlygos, kurios susiaurintų pirkimo dokumentuose nustatytą garantijos apimtį ar trukmę. Pirkimo dokumentai šiuo aspektu nebus tikslinami.
9.	2026-09-11	**Putokšlio koncentratas, befluoris 3%, naftos produktų gesinimui, tinkamas naudoti virš atvirų vandens telkinių**	TS 1 priedo lentelės 1 punkte nurodytam putokšlio koncentratui nustatyta atitiktis EN 1568-1, EN 1568-2 ir EN 1568-3 dalims. Atitiktis turi būti pagrįsta kartu su pirminiu pasiūlymu pateikiamais siūlomos prekės gamintojo dokumentais, patvirtinančiais siūlomos prekės parametrų reikšmes, ir saugos duomenų lapais. Tiekėjo pateikti dokumentai turi aiškiai

		1.1. Putokšlio koncentrato atitiktis standarto reikalavimams **Klausimas** Naudojant befluorius SFFF/F3 putokšlius, šis klausimas yra ypač svarbus. Vien to, kad iš konkretaus putokšlio techniškai galima pagaminti sunkias, vidutinio ir didelio plėtimosi putas, nepakanka. Būtina patvirtinti, kad putokšlio gamintojas oficialiai numato ir leidžia konkretų koncentratą naudoti visiems deklaruojamiems putų tipams ir kad jo gesinimo savybės bei eksploataciniai parametrai buvo tinkamai įvertinti naudojant atitinkamo tipo putų generavimo ir tiekimo įrangą. Prašome pateikti oficialią gamintojo techninę dokumentaciją, patvirtinančią: putokšlio naudojimo paskirtį ir taikymo sritis; galimybę formuoti sunkias, vidutinio ir didelio plėtimosi putas; kiekvienam naudojimo būdui reikalingą putokšlio koncentraciją; deklaruojamą putų plėtimosi koeficientą (expansion ratio);	patvirtinti siūlomos prekės atitiktį visiems TS reikalavimams. Papildomų, TS nenurodytų dokumentų pateikti nereikalaujama. Pirkimo dokumentai šiuo aspektu nebus tikslinami.

		reikalaujamus darbinius parametrus; suderinamumą su konkrečių tipų putų generatoriais, lafetiniais švirkštais, putų švirkštais ir kita putų tiekimo įranga; gamintojo bandymų protokolus, sertifikatus arba kitus dokumentus, patvirtinančius deklaruojamas putokšlio savybes ir jo tinkamumą numatytam naudojimui. Vien bendro gamintojo pareiškimo, kad produktas yra SFFF/F3 putokšlis, neturėtų būti laikoma pakankamu įrodymu, jog jis yra tinkamas visiems trims putų plėtimosi diapazonams ir visai objekte naudojamai putų generavimo įrangai.	
10.	2026-09-11	**Putokšlio koncentratas, befluoris 3%, naftos produktų gesinimui, tinkamas naudoti virš atvirų vandens telkinių** 1.2. Putokšlio koncentrato klampa esant 20 laip. C **Klausimas** Nurodyta klampos vertė yra būdinga AFFF tipo putokšliams ir gali būti netinkama šiuolaikiniams befluoriams pseudoplastiniams (shear-thinning) putokšliams. Todėl, taikant tokį klampos apribojimą, kyla rizika, kad dalis tinkamų befluorių putokšlių neatitiks techninės specifikacijos vien dėl jų reologinių savybių, nors pagal gesinimo charakteristikas jie galėtų būti tinkami numatytai paskirčiai.	TS 1 priedo lentelės 1 punkte nurodytam putokšlio koncentratui nustatyta klampa esant 20 °C turi būti mažesnė kaip 99 mm²/s. Tiekėjas atitikties lentelėje turi nurodyti tikslią siūlomos prekės reikšmę ir ją pagrįsti gamintojo dokumentais. Alternatyvūs pasiūlymai neleidžiami, todėl kitoks reologinių savybių vertinimo būdas vietoje nustatytos klampos reikšmės nebus taikomas. Pirkimo dokumentai šiuo aspektu nebus tikslinami.

		Rekomenduojame peržiūrėti šį reikalavimą ir pseudoplastiniams putokšliams vertinti ne vieną fiksuotą kinematinės klampos reikšmę, bet gamintojo pateikiamus reologinius parametrus, klampos priklausomybę nuo šlyties greičio bei suderinamumą su konkrečia dozavimo įranga. Taip pat būtina patvirtinti, kad esama dozavimo sistema gali tiksliai ir stabiliai dozuoti pasirinktą befluorį putokšlį visame numatytame srautų ir temperatūrų diapazone.	
11.	2026-09-11	**Putokšlio koncentratas, befluoris 3%, poliarinių ir nepoliarinių skysčių gesinimui** 2.1 Putokšlio koncentrato atitiktis standarto reikalavimams **Klausimas** Techninėje specifikacijoje nurodyti reikalavimai pagal visas EN 1568 standarto dalis. Prašome Užsakovo patikslinti, kokiu tikslu reikalaujama atitikties EN 1568-2 daliai, susijusiai su didelio plėtimosi putomis, ir kur konkrečiai objekte numatoma naudoti tokio tipo putas. Taip pat prašome nurodyti, kokie gaisro scenarijai, saugomos zonos ar technologiniai įrenginiai pagrindžia didelio plėtimosi putų poreikį. Jeigu objekte didelio plėtimosi putų sistemos ar atitinkami putų generatoriai nėra naudojami ir toks gesinimo būdas nėra numatytas projektiniuose gaisro	TS 1 priedo lentelės 2punkte nurodytam putokšlio koncentratui nustatyta atitiktis EN 1568-1, EN 1568-2, EN 1568-3 ir EN 1568-4 dalims. Šis reikalavimas nustatytas pagal Perkančiojo subjekto poreikius ir eksploatacines sąlygas. Tiekėjas turi pasiūlyti visus nustatytus TS reikalavimus atitinkančią prekę ir atitiktį pagrįsti reikalaujamais gamintojo dokumentais. Terminalo projektinių sprendinių auditas ar projektavimo paslaugos nėra šio Pirkimo objektas. Pirkimo dokumentai šiuo aspektu nebus tikslinami.

<table>
<tr><td></td><td></td><td>scenarijuose, prašome pagrįsti EN 1568-2 reikalavimo įtraukimą į perkamo putokšlio techninę specifikaciją.</td><td></td></tr>
<tr><td>12.</td><td>2026-09-11</td><td>Techninės specifikacijos (TS) P 3.3.10 reikalauja, kad putokšlio koncentrato mėginiuose negali atsirasti fluoro junginių. Komisijos reglamentas (ES) 2025/1988 2025 m. spalio 2 d. kuriuo dėl perfluoralkilintų ir polifluoralkilintų medžiagų naudojimo gaisro gesinimo putose iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XVII priede nustatyta, kad nuo 2030 m. spalio 23 d. negali būti tiekiamos rinkai arba naudojamos gaisro gesinimo putose, jei bendra visų PFAS koncentracija lygi arba didesnė kaip 1 mg/l.
Prašome Jūsų pakoreguoti konkurso sąlygas kad jos atitiktų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dokumentus, putokšlio koncentrato mėginiuose negali atsirasti fluoro junginių, kurių bendra koncentracija lygi arba didesnė kaip 1 mg/l.</td><td>Įvertinus pranešime nurodytą informaciją, informuojame, kad Pirkimo dokumentai yra tikslinami.
Atsižvelgiant į tai, koreguojami Pirkimo specialiųjų sąlygų (toliau – SS) 1 priedo „Techninė specifikacija“ 3.3.10 punktas:
„3.3.10. Supilto koncentrato atitikties ES reikalavimams patikrinimas
Paimami supilto putokšlio koncentrato mėginiai 3 vnt. po 1 litrą (pakeitimą atlikusiam Tiekėjui, Pirkėjui ir laboratorijai, kurioje numatoma atlikti fluorinų kiekio putokšlio koncentrate nustatymą) iš kiekvienos talpos V7 ir V6.
Atliekamas laboratorinis patikrinimas dėl fluorinų kiekio likučio putokšlio koncentrate po pakeitimo. Tyrimai bus atliekami Pirkėjo sąskaita nepriklausomoje laboratorijoje.
Putokšlio koncentrate esančių fluorynų tyrimas atliekamas pagal tiesioginės analizės metodą I-PFCLMS02 ir/ar TOPA analizės metodą I-PFCLMS04.
Putokšlio koncentrato mėginiuose neturi atsirasti fluoro junginių, viršijančių pagal Reglamento (ES) 2025/1988 reikalavimus bendrą PFAS kiekį patiektame putokšlyje < 1 mg/l) kiekį.“

Techninės specifikacijos Priedo Nr. 1 „ Prekių techninių parametrų atitikties lentelė“1.3. ir 2.3. punktai:
<table>
<tr><td>1.3.</td><td>Putokšlio koncentrato tinkamumas naudoti virš atvirų vandens telkinių (atitinka ES reglamentą REACH EB Nr. 1907/2006)</td><td>Saugos duomenų lape ekologinėje informacijoje nurodyta:
1. produktas nepavojingas vandens organizmams;
2. sudėtyje nėra PFAS ir kitų fluorintų paviršiaus aktyviųjų medžiagų (pagal Reglamento (ES) 2025/1988 reikalavimus bendras PFAS kiekis</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

AB “KN Energies“
Burių g. 19, LT-92276
Klaipėda

Telefonas +370 46 391772
El. paštas info@kn.lt
Internetinė svetainė www.kn.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi
juridinių asmenų registre
Kodas 110648893

			<table><tr><td></td><td></td><td>***patiektame putokšlyje yra < 1 mg/l),*** 3. nėra naudojimo ir išleidimo į aplinką apribojimų.</td></tr><tr><td colspan="3"><...></td></tr><tr><td>2.3.</td><td>Putokšlio koncentrato tinkamumas naudoti (atitinka ES reglamentą **REACH** EB Nr. 1907/2006)</td><td>Saugos duomenų lape ekologinėje informacijoje nurodyta: sudėtyje nėra PFAS ir kitų fluorintų paviršiaus aktyviųjų medžiagų (***pagal Reglamento (ES) 2025/1988 reikalavimus bendras PFAS kiekis patiektame putokšlyje yra < 1 mg/l)***.</td></tr></table>
13.	2026-09-21	Labas rytas, Ar gali but pasiūlymas padalintas i pirkimo pardavimo dalys ir paslaugu atlikimo dalys?	Vadovaujantis Pirkimo bendrųjų sąlygų 7.4 p. tiekėjų prašymai dėl pirkimo dokumentų paaiškinimo/patikslinimo nagrinėjami ir laikoma, kad jie yra pateikti laiku, jeigu jie bus gauti likus ne mažiau kaip 6 dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Atsižvelgiant į tai, kad 2026-09-18 CVP IS pranešimas buvo gautas pasibaigus pirkimo dokumentuose nustatytam terminui teikti prašymus dėl pirkimo dokumentų paaiškinimo, nuspręsta šio pranešimo nenagrinėti.
14.	2026-09-21	Laba diena, esame pagrindinis PAGD putokšlio tiekėjas, todėl šis pirkimas mums itin aktualus ir norime jame dalyvauti. Kad spėtume tinkamai paruošti pasiūlymą, prašytume pratęsti pirminių pasiūlymų pateikimo terminą iki 2026-09-25. Papildomo laiko reikia dėl šių priežasčių: 1. Pirkimo objektą sudaro ne tik prekės, bet ir paslaugos	Vadovaujantis Pirkimo bendrųjų sąlygų 7.4 p. tiekėjų prašymai dėl pirkimo dokumentų paaiškinimo/patikslinimo nagrinėjami ir laikoma, kad jie yra pateikti laiku, jeigu jie bus gauti likus ne mažiau kaip 6 dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Atsižvelgiant į tai, kad 2026-09-21 CVP IS pranešimas buvo gautas pasibaigus pirkimo dokumentuose nustatytam terminui teikti prašymus dėl pirkimo dokumentų patikslinimo, nuspręsta šio pranešimo nenagrinėti.

		krantinėje Nr. 157, kurią pasiekti galima tik vandens transportu. Kainai apskaičiuoti reikia įvertinti pervežimo vandeniu, talpų valymo ir pavojingųjų atliekų (16 05 08*) tvarkymo sąnaudas. Šių paslaugų kainų gavimas ir suderinimas objektyviai užtrunka daug laiko. 2. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti paslaugų vykdymą detalizuojantys dokumentai: transportavimo paslaugos aprašymas, paslaugų atlikimo grafikas, atliekas tvarkančios įmonės pavadinimas, suteiktų paslaugų sąrašas (SPS 6), specialistų sąrašas (SPS 7) ir pažyma apie priemones su įrodymais. 3. Pasitelkiami ūkio subjektai ir subtiekėjai turi pateikti EBVPD, deklaracijas (SPS 4 priedas Nr. 2) ir nacionalinio saugumo reikalavimų atitikčiai reikalingą informaciją. 4. Gamintojo dokumentų ir saugos duomenų lapų apimtis yra didelė. Mums svarbu užtikrinti pilną siūlomų prekių techninį atitikimą, todėl visus Techninėje specifikacijoje nurodytus parametrus būtina nuodugniai sutikrinti su gamintojo dokumentais. Šiuo metu nespėjame laiku gauti visų reikiamų dokumentų. Prašomas pratęsimas yra sąlyginai trumpas ir neturės esminės įtakos pirkimo eigai, tačiau leis mums pateikti visus reikalavimus atitinkantį pasiūlymą. Be to, termino pratęsimas atveria platesnę konkurenciją pirkime. Dėkojame už supratingumą.	

		Pagarbiai,	
15.	2026-09-22	Laba diena, Gamintojo prašymu prašome pratęsti pirminių pasiūlymų pateikimo terminą iki 2026.9.29 Pagarbiai,	Vadovaujantis Pirkimo bendrųjų sąlygų 7.4 p. tiekėjų prašymai dėl pirkimo dokumentų paaiškinimo/patikslinimo nagrinėjami ir laikoma, kad jie yra pateikti laiku, jeigu jie bus gauti likus ne mažiau kaip 6 dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Atsižvelgiant į tai, kad 2026-09-21 CVP IS pranešimas buvo gautas pasibaigus pirkimo dokumentuose nustatytam terminui teikti prašymus dėl pirkimo dokumentų paaiškinimo, nuspręsta šio pranešimo nenagrinėti.

* Suinteresuoto tiekėjo prašymo paaiškinti Pirkimo dokumentus tekstas neredaguotas.

Pateikiami Pirkimo dokumentų paaiškinimai / patikslinimai laikomi neatsiejama Pirkimo dokumentų dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas. Prašome jais vadovautis teikiant pasiūlymus.

Pirkimo komisija