Tiekėjams 2026-09-25
Teikiama CVP IS priemonėmis

DĖL PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO/PATIKSLINIMO

Perkantysis subjektas Akcinė bendrovė „KN Energies“ vykdo pirkimą „(818-26) Šiltinimo ir skardinimo darbai“ (CVP IS Nr. 9617234) (toliau – Pirkimas). Atsakome į tiekėjo prašymus paaiškinti/patikslinti pirkimo sąlygas:

Nr.	Klausimas*	Atsakymas
1.	Norint tinkamai įsivertinti techninius dalykus, norėtume paprašyti paminėto "Stiklo audinio" tech. specifikacijų. Mūsų žiniomis galimi keli variantai ir jų m2 kaina skiriasi kartais.	Stiklo audinys su aliuminio folija (aliuminizuotas stiklo audinys), skirtas šilumos izoliacijos paviršiaus apsaugai lauko sąlygomis, atsparus UV poveikiui ir ne žemesnei kaip 250 °C eksploatacinei temperatūrai, ne mažesnio kaip 180 g/m² bendrojo paviršinio tankio. Pateikiame patikslintą techninę specifikaciją.

* Suinteresuoto tiekėjo prašymo paaiškinti Pirkimo dokumentus tekstas neredaguotas.

Pirkimo komisija