Litgrid

Pirkime dalyvaujantiems Tiekėjams
CVP IS priemonėmis

2026-09-25

DĖL PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO / PATIKSLINIMO

Pranešame, kad gautas klausimas 330-110-10 kV Klaipėdos TP TSPĮ ir PDT atnaujinimo projektavimo ir rangos darbų pirkime (toliau – Pirkimas), į kurį pateikiamas atsakymas:

Nr.	Kategorija	Sritis	Klausimas	Atsakymas
1.	Pirkimo dokumentų paaiškinimai	Relinė apsauga ir automatika	Prašome patikslinti kokia ataskaitinė dokumentacija turi būti pateikta pagal TU 4.1.11 punktą?	Pagal TU 4.1.11 punktą Rangovas turi pateikti pasirašytą atliktų darbų patikrinimo protokolą. Protokole turi būti nurodyti atlikti pakeitimai ir patikrinimai, jų rezultatai, nustatyti neatitikimai bei jų pašalinimo būklė. Nustačius RAA terminalo būklės ar veikimo neatitikimų, Rangovas privalo juos užfiksuoti ir nedelsdamas informuoti LITGRID AB techninę priežiūrą.

Taip pat, vadovaujantis Bendrųjų pirkimo sąlygų 8.4 punktu, Pasiūlymų pateikimo terminas yra pratęsiamas iki **2026 m. rugsėjo 30 d. 13:00 val.**

Monika Puidokė, tel. +370 656 78627, el. p. monika.puidoke@litgrid.eu