

Techniniai ir kiti išaiškinimai atsižvelgiant į rangovų paklausimus, vykdant ankstesnius „Panevėžio lopšelio-darželio „Voveraitė“ vidaus patalpų ir ugdymo aplinkos modernizavimas“, darbo projekto parengimo ir rangos darbai" viešuosius pirkimus

	Aprašymas
	Priešgaisrinės durys pagal nurodytą atsapurmą ugniai turi būti 5 (penkerios). Pridedame patikslintą aukšto planą su pažymėtomis nurodytomis durimis taip pat patikslintą "Durų ir langų žiniaraštį".
	Mažosios architektūros objektai yra atvaizduoti sklypo plano brėžiniuose. Viso yra 8 vnt. suoliukų ir 7 vnt. šiukšliadėžių. Šiukšliadėžės pirks Užsakovas.
	Pridedama patikslinta lauko klasės techninė specifikacija, IN2406 TP TS 35 lapas.
	PVC homogeninės dangos storis nurodytas projekto IN2406-01-TP-SA.TS 3.2 lentelėje turi būti 2mm.

13. Apsauginis tinklas langams

Tinklai apsaugoja langus ir kitus prie sienos pritvirtintus objektus nuo įvairaus dydžio kamuolių. Langų apsauginio tinklo storis 4 mm, akis 50mm.

14. Apsaugos šviestuvams

Apsaugos šviestuvams numatomos nuo įvairaus dydžio kamuolių. Kiekį parinkti pagal šviestuvų skaičių.

15. Lauko klasė - kupolas

Kupolas projektuojamas iš metalinių konstrukcijų, 7,8 metrų skersmens, plotas ~48m². Kupolo durys: su grūdintu, saugiu stiklu arba stiklo paketu, užraktu. Kupole turi būti nemažiau kaip 4 (ketveri) atveriami ir šitoje padėtyje užfiksuojami, segmentai. Tento kombinavimas pietinėje kupolo pusėje, apsaugai nuo saulės..

Danga. Kupolo išorinė sienos danga turi būti:

1. Neskaidri dalis sudaro 50%. Medžiaga: PVC, kurios svoris ne mažiau 900g/m². Spalvą derinti su statytoju atskirai, statybos metu.
2. Skaidri dalis sudaro 50 %. Medžiaga: PVC panoraminė 0,5 mm tamsinta plėvelė, kurios svoris ne mažiau 625g/m². Danga atspari ultravioletiniams spinduliams bei šalčiui.

Grindų konstrukcija. Tvirtinimas U tipo sraigtiniai poliai, pagaminti iš cinkuotų vamzdžių, 900-1000mm ilgio. Grindų dviejų lygių sustiprinta atraminė konstrukcija, džiovintos, impregnuotos medienos tašų (ne mažesnių kaip 50x100 mm dydžio) kiekvienam konstrukciniam lygiui. Juodgrindės iš jūrinės faneros, ne mažiau kaip 21 mm storio.

Klasės grindų danga. Heterogeninė PVC grindų danga, atsparumo trinčiai klasė 33, atsparumas slydimui R10. Klijavimas specialiais, drėgmei atspariais, klijais.

Kiti reikalavimai. Mikroklimatas ir oro kokybė lauko kupolo viduje turi būti tokie, kad nekiltų pavojus mokinių ir mokytojų sveikatai. Tiekėjas privalės pateikti lauko kupolo NAUDOTOJO VADOVĄ. Apmokyti gimnazijos įgaliotą asmenį, kaip naudotis juo ir eksploatuoti. Tiekėjas savo sąskaita šalina darbų atlikimo metu bei garantiniu laikotarpiu išryškėjusius defektus. Kupolas ir jį komplektuojantys elementai turi būti nauji ir nenaudoti. Visa kupolo įranga ir naudojamos medžiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktų nustatytus reikalavimus.

IN2406-01-TP-SA.TS	Lapas	Lapų	Laida
	35	35	0