DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS IR PIRKIMO DOKUMENTŲ PATIKSLINIMO

Siunčiame atsakymus į tiekėjų klausimus ir pirkimo dokumentų patikslinimą (2026-ESO-790) Vaizdo stebėjimo sistemų su intelektika projektavimo, įrengimo ir aptarnavimo pirkime.

Siekdami išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimus cituojame tiksliai taip, kaip buvo pateikti Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis (tekstas neredaguotas).

Eil. Nr.	Klausimas	Atsakymas į klausimą
1	Techninės specifikacijos 3.1 ir 4.1.1 punktuose nustatyta, kad kiekvienoje TP numatoma įrengti po 2 vaizdo kameras, iš viso 48 kameras. Pirkimo vykdytojas atsakymuose taip pat aiškiai patvirtino, kad kiekvienoje TP numatomos būtent 2 kameros. Tuo pačiu Pirkimo vykdytojas nurodė, kad faktinė objektų situacija ir techniniai sprendiniai bus vertinami TDP rengimo metu po Sutarties sudarymo, o TDP metu paaiškėję papildomi poreikiai tam tikrais atvejais į pasiūlymo kainą iš anksto neįtraukiami. Tačiau iš Pirkimo dokumentų nėra vienareikšmiškai aišku, kaip turi būti elgiamasi tuo atveju, jeigu rengiant TDP nustatoma, kad konkrečioje TP dviem kameromis objektyviai neįmanoma užtikrinti Techninėje specifikacijoje nustatyto matomumo ir funkcionalumo. Pirkimo sąlygos šiuo aspektu yra prieštaringos, nes neleidžia vienareikšmiškai nustatyti Teikėjo apimties, kainos ir prisiimamos rizikos. Prašome patikslinti, kad tokiu atveju papildomos kameros, jų montavimo medžiagos ir įrengimo darbai yra Kliento papildomai	Techninėje specifikacijoje nurodyti Prekių ir Paslaugų kiekiai yra preliminarūs. Klientas Prekes ir Paslaugas įsigis pagal faktinį poreikį, pateikdamas atskirus užsakymus, neviršydamas Sutartyje nustatytos maksimalios kainos. Klientas neįsipareigoja išpirkti viso preliminaraus kiekio ir atvirkščiai, - galėtų įsigyti ir didesnį kiekį. Techninės specifikacijos 3.1 ir 4.1.1 punktuose aprašytas numatomas techninis sprendinys vienai TP, pagal kurį vienoje TP numatoma įrengti dvi vaizdo kameras. Techninės specifikacijos 4.1.1 punkte taip pat nustatyta šių kamerų funkcinė paskirtis: pirmoji kamera skirta transformatorių stebėjimui, jos aprėptyje suformuojant virtualią zoną ir taikant nustatytas vaizdo analitikos funkcijas, o antroji kamera skirta pagrindiniams į teritoriją patekti skirtiems vartams stebėti ir objektams klasifikuoti. Techninio darbo projekto rengimo metu Tiekėjas turi parinkti kamerų montavimo vietas, objektyvus, matymo kryptis, vaizdo analitikos zonas ir kitus techninius sprendinius taip, kad konkrečioje TP būtų įgyvendinti Techninėje specifikacijoje nustatyti funkciniai reikalavimai. Techninėje specifikacijoje nenustatytas reikalavimas užtikrinti visos TP teritorijos ar viso jos perimetro stebėjimą dvejomis kameromis.

	užsakomas ir pagal Sutartyje nustatytus įkainius apmokamas kiekis.	Jeigu TDP rengimo metu būtų nustatytas papildomas kamerų, jų montavimo medžiagų ar įrengimo paslaugų poreikis, Sutartyje numatytų pozicijų papildomi kiekiai būtų įsigyjami pagal Sutartyje nustatytus įkainius, neviršijant Sutarties kainos, o Sutartyje nenumatytos prekės ar paslaugos – kaip Susijusios prekės ir paslaugos, laikantis Sutarties specialiosios dalies 2 punkte nustatytos jų įsigijimo tvarkos ir 10 proc. ribos.
2	Papildomai atkreipiame dėmesį į kitą Pirkimo dokumentų prieštaravimą. Pirkimo vykdytojo atsakymuose nurodyta, kad VSS nėra planuojama integruoti su apsaugos signalizacijos sistema ir poreikio jungti vaizdo kameras į saugos centrales nėra, o atsiradus tokiam poreikiui ateityje darbai būtų vykdomi naujo pirkimo apimtyje. Tačiau aktualios Techninės specifikacijos 4.1.1 punkte vis dar nustatyta, kad abi sumontuotos kameros pajungiamos prie objekte esančios saugos centralės kaip atskiros apsaugos zonos. Prašome pašalinti šį prieštaravimą ir patvirtinti, kuri nuostata yra taikoma. Pažymime, kad šiuo kreipimusi nėra prašoma paaiškinti atskirų techninių reikalavimų – nurodomi Pirkimo dokumentuose esantys tarpusavio prieštaravimai, tiesiogiai darantys įtaką pasiūlymo apimčiai, kainai ir sutartinei rizikai.	Patvirtiname, kad vaizdo stebėjimo sistemos integravimas su objektuose esančiomis apsaugos signalizacijos sistemomis nėra šio pirkimo objekto dalis. Atsižvelgiant į 2026-09-11 CVP IS pateiktus atsakymus ir siekiant pašalinti dviprasmišką (klaidingą) Techninės specifikacijos nuostatų interpretavimą, tikslinamas Techninės specifikacijos 4.1.1 punktas, atitinkamai tikslinama ir Techninės specifikacijos 7 lentelė.

Pakeitimai dokumentuose pažymėti raudona spalva.

PRIDEDAMA:
2.3. Techninė specifikacija (aktuali redakcija nuo 2026-10-05).

Pirkimų projektų vadovė Karolina Čižaitė, Mob. +370 612 25185