4. SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

4.1. MONTAVIMO DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Poz., eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Papildomi duomenys
1.	Esamo TSPĮ ABB RTU560 konfigūravimas ir derinimas		kompl.	1	Darbų techninė specifikacija 5 punkt.
2.	Esamo TSPĮ ABB RTU560 esamų ir naujų teleinformacijos apimčių konfigūravimas perdavimui į AB ESO DMS sistemą		kompl.	1	
3.	Kompleksinis esamų ir naujai suprojektuotų signalų patikrinimas su ESO DMS		kompl.	1	
4.	Kompleksinis esamų ir naujai suprojektuotų komandų patikrinimas su ESO DMS		kompl.	1	
5.	Kompleksinis esamų ir naujai suprojektuotų matavimų patikrinimas su ESO DMS		kompl.	1	
6.	AB „ESO“ DMS sistemos duomenų bazės konfigūravimas, informacijos atvaizdavimo langų kūrimas bei derinimas duomenų mainams		kompl.	1	
7.	Kompleksinis naujai suprojektuotų signalų patikrinimas su PTO DVS		kompl.	1	
8.	Kompleksinis naujai suprojektuotų komandų patikrinimas su PTO DVS		kompl.	1	
9.	Kompleksinis naujai suprojektuotų matavimų patikrinimas su PTO DVS		kompl.	1	

Pastaba: visus darbus (tame tarpe įranga ir medžiagos), nepaisant to, ar jie yra įtraukti į sąnaudų kiekių žiniaraštį ar ne, bet jie būtini objekto pilnavertiškam funkcionavimui, privalo atlikti Rangovas.

PROJEKTO DALIES AUTORIAI

Projektuotojas	Kvalifikaciją patvirtinančio	Pareigos	Vardas, Pavardė	Parašas

PROJEKTAS ATITINKA GALIOJANČIAS NORMAS IR TAISYKLES BEI PROJEKTAVIMO UŽDUOTĮ

PROJEKTO VADOVAS

0	2026 03	KONKURSUI			
			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS TAUSALO TP ELEKTROS ĮRENGINIŲ REKONSTRAVIMO IR KITOS PASKIRTIES STATINIŲ STATYBOS SEDOS G. 41A, TELŠIAI, RADVILIŠKIO R. SAV., PROJEKTAS		
			STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS		LAIDA
			XX (VISI STATINIAI) PROCESŲ VALDYMO IR AUTOMATIZACIJOS DALIS. SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS		0
lt	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS AB "ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS"		DOKUMENTO ŽYMUO 2026/12-XX-TDP-PVA-SŽ	LAPA 2	LAPŲ 2