

TVIRTINU

Lietuvos kariuomenės Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytenio bendrosios paramos logistikos bataliono vadas

plk. lt. Mindaugas Juotkus

ELEKTROS GENERATORIAUS NUOMOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2026-09- Nr. TS-
Marijampolė

I. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1. Elektros generatoriaus nuomos, be operatoriaus, pirkimas (toliau – Nuoma).
2. Nuomos objekto užsakymai vykdomi pagal Nuomininko (Užsakovo) poreikį, pasirenkant vieną iš šių nominalios galios kategorijų elektros generatorių:
 - 2.1 Elektros generatoriaus galia nuo 20 kW iki 49,99 kW.
 - 2.2 Elektros generatoriaus galia nuo 50 kW iki 99,99 kW.
 - 2.3 Elektros generatoriaus galia nuo 100 kW iki 149,99 kW.
 - 2.4 Elektros generatoriaus galia nuo 150 kW iki 200 kW.Konkreiti generatoriaus nominali galia ir reikalingas kiekis nurodomi Nuomininko pateikiamame užsakyme.
3. Elektros generatoriaus degalų tipas – dyzelinas.
4. Elektros generatorius pristatomas su pilnu degalų baku.
5. Elektros generatoriaus perdavimo–priėmimo metu tiekėjas turi apmokyti, kaip valdyti bei prižiūrėti generatorių ir kaip elgtis pasitaikius dažniausioms klaidoms.
6. Elektros generatoriai nuo 20 kW iki 49,99 kW turi turėti ne mažiau kaip 1 (vieną) 230 V 16 A el. kištukinį lizdą, ne mažiau kaip 1 (vieną) 400 V 16 A el. kištukinį lizdą, ne mažiau kaip 1 (vieną) 400 V 32 A el. kištukinį lizdą, ne mažiau kaip 1 (vieną) 400 V 63 A el. kištukinį lizdą.
6. Elektros generatoriai nuo 50 kW iki 200 kW turi turėti ne mažiau kaip 2 (du) 230 V 16 A el. kištukinius lizdus, ne mažiau kaip 1 (vieną) 400 V 16 A el. kištukinį lizdą, ne mažiau kaip 1 (vieną) 400 V 32 A el. kištukinį lizdą, ne mažiau kaip 1 (vieną) 400 V 63 A el. kištukinį lizdą bei ne mažiau kaip 1 (vieną) 400 V 125 A el. kištukinį lizdą.
7. Esant Nuomininko poreikiui (nurodomam užsakyme), generatorius turi turėti šynų sistemą su saugiais prijungimo gnybtais išorinėms elektros energijos paskirstymo dėžėms prijungti.
8. Esant poreikiui Užsakovui turi būti sudarytos sąlygos generatorių pasiimti iš paslaugos teikėjo nurodytos vietos.
9. Generatorius turi būti gamykliškai pritaikytas saugiai eksploatuoti lauko sąlygomis.

II. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

1. Įvykus nenumatytam Nuomininko naudojamo nuosavo generatoriaus gedimui, Nuomotojas, gavęs Nuomininko skubų užsakymą, privalo pristatyti kitą techniškai tvarkingą generatorių ne vėliau kaip per 24 valandas nuo užsakymo gavimo momento. (įskaitant savaitgalius ir švenčių dienas).

2. Elektros generatoriaus pristatymas į Nuomininko nurodytą vietą ir jo išvežimas pasibaigus nuomai turi būti įskaičiuoti į Nuomos įkainį. Nuomotojas privalo savo lėšomis atlikti generatoriaus iškrovimą ir pastatymą Nuomininko nurodytoje vietoje.

3. Nuoma pradedama teikti atlikus bandomąjį paleidimą ir pasirašius priėmimo–perdavimo aktą. Tolesniu generatoriaus pildymu dyzelinu nuomos laikotarpiu Nuomininkas rūpinasi savo lėšomis. Nuomotojas savo lėšomis užtikrina nuomojamo generatoriaus techninę priežiūrą, periodinį techninį aptarnavimą, visų eksploatacinių medžiagų (alyvos, filtrų, aušinimo skysčių) keitimą, gedimų diagnostiką ir remontą.

4. Pristatomas elektros generatorius turi būti techniškai tvarkingas:

4.1. Sandarus. Neturi būti jokių techninių skysčių (variklio alyvos, aušinimo skysčio, degalų) pratekėjimo ar sunkimosi žymių.

4.2. Su apsauga nuo aplinkos poveikio. Korpusas (akustinis gaubtas) turi būti nesurūdijęs, sandarus, visi liukai ir durelės su gamyklinėmis tarpinėmis, apsaugančiomis nuo kritulių (vandens, sniego) patekimo ant elektrinių dalių.

4.3. Nesugedę užraktai. Valdymo skydo ir degalų įpylimo angos dangteliai privalo turėti veikiančias spynas su raktais.

4.4. Parengtas eksploatuoti, atitikti šioje techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus ir turėti visus jo saugiam eksploatavimui būtinus techninės būklės bei atitikties dokumentus.

5. Nuomininkas turi teisę prieš pasirašydamas priėmimo–perdavimo aktą patikrinti įrangos atitiktį 4 punkto reikalavimams.

6. Paslaugų teikėjas privalo užtikrinti nenutrūkstamą išnuomoto generatoriaus veikimą. Gavęs informaciją apie generatoriaus gedimą, Paslaugų teikėjas privalo ne vėliau kaip per 24 valandas pašalinti gedimą arba pakeisti generatorių kitu, lygiaverčiu arba ne mažesnės galios ir techninių charakteristikų generatoriumi.

7. Nuoma turi būti teikiama kiekvieną dieną (įskaitant savaitgalius ir šventines dienas).

8. Paslaugos teikėjas turi pateikti sąskaitą faktūrą ir nuomos aktą, kuriame turi būti nurodyta atskirai elektros generatoriaus dienos darbo įkainis ir bendra suminė kaina.

9. Generatorius turi turėti integruotą, veikiančią ir pilnai įkrautą akumuliatorių varikliui užvesti lauko sąlygomis.

10. Prie generatoriaus lengvai pasiekiamoje vietoje turi būti gnybtas įžeminimo kabeliui prijungti.

11. Generatorius turi turėti angas apatinėje rėmo dalyje pakėlimui su šakiniu krautuvu arba ratine važiuokle su prikabinimo mechanizmu skirta transporto priemonei vilkti.

12. Generatoriaus valdiklio ekrane turi būti matomi pagrindiniai generatoriaus parametrai (įtampa, srovės stiprumas, aktyvioji naudojamoji energija kW/val., išdirbio motovalandos, degalų likutis).

13. Generatoriuje turi būti įrengta:

13.1. automatinis įtampos reguliatorius;

13.2. automatinis dažnio palaikymas ir apsauga nuo dažnio svyravimų;

13.3. apsauga nuo alyvos nepakankamumo;

13.4. apsauga nuo šiluminės perkrovos;

13.5. įspėjamasis signalas gedimo atveju.

Vadovaudamosi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdam žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo

patvirtinimo“, šalys susitaria mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo. Su sutarties vykdymu susiję dokumentai pirkėjui turi būti pateikti tik elektroniniu formatu per sąskaitų administravimo bendrąją informacinę sistemą (SABIS), nebent sutartyje ir jos prieduose numatyta kitaip. Išimtiniais atvejais su sutarties vykdymu susiję dokumentai turi (gali) būti pateikiami popieriniu formatu, jeigu toks formatas privalomas pagal teisės aktus arba pirkėjas nurodo tokį būtinumą – tokiu atveju turi būti naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka minimaliuosius aplinkos apsaugos kriterijus.

Štabo S4 skyriaus Įsigijimų poskyrio
įsigijimų vyresnysis specialistas

gr. Karolis Sabalas

ELEKTROS GENERATORIŲ PRELIMINARIUS KIEKIAI

Eil. Nr.	Paslaugos pavadinimas	Preliminarus kiekis per mėnesį
1.	Elektros generatorius galia nuo 20 kW iki 49,99 kW	2
2.	Elektros generatorius galia nuo 50 kW iki 99,99 kW	2
3.	Elektros generatorius galia nuo 100 kW iki 149,99 kW	3
4.	Elektros generatorius galia nuo 150 kW iki 200 kW	4

ELEKTROS GENERATORIŲ PRELIMINARIOS NAUDOJIMO VIETOS

Eil. Nr.	Regionas
1.	Generolo Silvestro Žukausko poligonas (Pabradės poligonas) Meškerinės vns., Pabradės sen., Švenčionių r. sav.,
2.	Brigados generolo Kazio Veverskio poligonas (Kazlų Rūdos poligonas) Gulioniškės k., Kazlų Rūdos savivaldybėje
3.	Brigados generolo Povilo Plechavičiaus poligonas (Kairių poligonas) Klaipėdos rajonas

ELEKTROS GENERATORIŲ NUOMOS ĮKAINIAI

Eil. · Nr. ·	Regionas	Paslaugos pavadinimas	1 vnt. paros įkainis, Eur su PVM
1.	Visa Lietuvos Respublika	Elektros generatorius galia nuo 20 kW iki 49,99 kW	
2.		Elektros generatorius galia nuo 50 kW iki 99,99 kW	
3.		Elektros generatorius galia nuo 100 kW iki 149,99 kW	
4.		Elektros generatorius galia nuo 150 kW iki 200 kW	
1 km įkainis EUR su PVM			