VYTAUTO
DIDŽIOJO
UNIVERSITETAS
MCMXXII

Dalyviams 2026-09-21 Nr. VP-512

ATSAKYMAS Į KLAUSIMUS

Vytauto Didžiojo universitetas (toliau – Perkančioji organizacija) riboto konkurso būdu vykdo viešąjį pirkimą „Rangos darbai (T. Ševčenkos g. 31, Vilniuje)-3“ (CVP IS pirkimo Nr. 9621643) (toliau – Pirkimas).

Perkančioji organizacija gavo dalyvio **klausimą:**

elektrotechnikos dalyje numatytas DALI valdiklis pagal IEC 62386 standartą, taip pat judesio, būvio ir apšvietos davikliai. Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo dalyje nurodyta, kad vėdinimo įrenginiai komplektuojami su gamykline automatika ir valdomi pagal laiką. Pastato valdymo sistema projekte neįvardyta - BMS paminėta vieną kartą kaip DALI valdiklio prijungimo galimybė.

Prašome paaiškinti:

1. Ar apšvietimo ir vėdinimo sistemos turi būti valdomos per bendrą sąsają, ar lieka atskiros?

2. Ar DALI valdiklio programavimo teisės ir įrankiai perduodami užsakovui, kad patalpų scenarijus būtų galima keisti be rangovo?.

Atsakymai:

1. Apšvietimo ir vėdinimo sistemos lieka atskiros.
2. DALI valdiklio programavimo teisės ir įrankiai užsakovui neperduodami.

Komisijos pirmininkė Vilma Pavlovienė

Vytautas Bitkevičius, tel. (0 37) 78 81 31, el. p. vytautas.bitkevicius@vdu.lt