VYTAUTO
DIDŽIOJO
UNIVERSITETAS
MCMXXII

Dalyviams 2026-09-23 Nr. VP-515

ATSAKYMAS Į KLAUSIMUS

Vytauto Didžiojo universitetas (toliau – Perkančioji organizacija) riboto konkurso būdu vykdo viešąjį pirkimą „Rangos darbai (T. Ševčenkos g. 31, Vilniuje)-3“ (CVP IS pirkimo Nr. 9621643) (toliau – Pirkimas).

Perkančioji organizacija gavo dalyvio **klausimą:**

Kokiu būdu yra vėdinami koridoriai?

Kaip kompensuojamas ištraukiamas oras iš WC?.

Atsakymai:

Holuose tiekiamas oras prateka koridorius ir šalinamas per WC:

427. Holas - tiekiamas oras L+604 m3/h;
428. Holas - tiekiamas oras L+608 m3/h;
419. Holas - tiekiamas oras L+500 m3/h;
321. Holas - tiekiamas oras L+600 m3/h;
322. Holas - tiekiamas oras L+604 m3/h;
316. Holas - tiekiamas oras L+500 m3/h;
227. Holas - tiekiamas oras L+600 m3/h;
226. Holas - tiekiamas oras L+604 m3/h;
221. Holas - tiekiamas oras L+500 m3/h;

Komisijos pirmininkė Vilma Pavlovienė

Vytautas Bitkevičius, tel. (0 37) 78 81 31, el. p. vytautas.bitkevicius@vdu.lt