VYTAUTO
DIDŽIOJO
UNIVERSITETAS
MCMXXII

Dalyviams 2026-09-25 Nr. VP-518

ATSAKYMAS Į KLAUSIMUS

Vytauto Didžiojo universitetas (toliau – Perkančioji organizacija) riboto konkurso būdu vykdo viešąjį pirkimą „Rangos darbai (T. Ševčenkos g. 31, Vilniuje)-3“ (CVP IS pirkimo Nr. 9621643) (toliau – Pirkimas).

Perkančioji organizacija gavo dalyvio **klausimus:**

1. Kaip oras prateka iš holo 419 į koridorių 429 ?

Koks numatytas oro kiekis koridoriui 429 ?

Atsakymas:

1. Dėl lubų ribotų aukščių ir inžinerinių tinklų apkrovos, koridoriuose atskiras tiekimas ir šalinimas neprojektuotas. Koridoriai ir holai yra bendros erdvės, jų neriboja atitvaros, todėl tiekimas numatytas holuose, iš kurių į koridorius pateks tiekiamas oras. Koridoriams tenkantis pratekančio oro kiekis:

427. Holas - tiekiamas oras L+604 m3/h;

428. Holas - tiekiamas oras L+608 m3/h;

419. Holas - tiekiamas oras L+500 m3/h;

Oro kiekiai nurodyti brėžiniuose.

419 holą ir koridorių riboja durys, tačiau buvo vertinama, kad durys bus pakankamai intensyviai varstomos arba paliktos atidarytos.

2. *Ketiname teikti pasiūlymą šiam pirkimui, tačiau nespėjame laiku susirinkti įrangos kainų iš tiekėjų. Siekdami pateikti konkurencingą ir tikslų pasiūlymą, prašome pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą iki spalio 2 d.*

Perkančioji organizacija, atsižvelgdama į tiekėjo prašymą, pratęsia pasiūlymų teikimo terminą **iki 2026-10-01 9:00**

Atkreipiame dėmesį, kad, įvertinus pasiūlymų pateikimo termino pratęsimą, specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priedo 2 p. nustatytas prašymų paaiškinti, patikslinti pirkimo sąlygas teikimo terminas baigėsi 2026-09-24.

Komisijos pirmininkė Vilma Pavlovienė

Vytautas Bitkevičius, tel. (0 37) 78 81 31, el. p. vytautas.bitkevicius@vdu.lt

Dokumentą elektroniniu parašu
pasirašė VILMA,PAVLOVIENĖ
Data: 2026-09-25 10:05:08