



ORIGINALAS SIUNČIAMAS NEBUS

Vilniaus g.46, Pabradė, Švenčionių raj.
Vandens gertuvės pajungimas

2025-08-13 Nr. (1.6) SD- 239

DĖL VANDENTIEKIO TINKLŲ PRISIJUNGIMO SĄLYGŲ

Objekto pavadinimas: Vandens gertuvės pajungimas Vilniaus g.46, Pabradė, Švenčionių r. sav

GERIAMOJO VANDENS PAJUNGIMUI

1. Parengti ir suderinti su UAB „Švenčionių komunalinis centras“ prisijungimo prie vandentiekio tinklo projektą.
2. Jungtis prie vandentiekio PDN100 Vilniaus g. esančių vandentiekio tinklų, pasijungimo vietoje įrengiant uždaramąją armatūrą (schema pridedama).
3. Tinklus projektuoti iš vamzdžių, armatūros ir fasoninių dalių, turinčių atitikties sertifikatus ir higieninius pažymėjimus.
4. Rekomenduojama vandens skaitiklį įrengti vandens apskaitai skirtam šulinėlyje.
5. Apskaitos prietaisas vandens tiekėjo.

BENDRI REIKALAVIMAI

1. Įrengiant naujus įvadus/išvadus, prieš juos užkasant, kviesti UAB „Švenčionių komunalinis centras“ atstovą paslėptų darbų vertinimui.
2. Pateikti prisijungimo tinklo išpildomąją nuotrauką.
3. Po objektų pridavimo sudaryti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų pirkimo – pardavimo sutartį.
4. Projektuojant trečiųjų asmenų interesai neturi būti pažeisti.

Darbų vadovas

Dainius Vaitulionis

Dainius Vaitulionis, tel. +370 69101060, el. p. dainius.vaitulionis@svencioniukomunalinis.lt

[illegible]

Elektroninis paštas:
info@svencioniukomunalinis.lt
www.svencioniukomunalinis.lt