



MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIUS

Biudžetinė įstaiga, Laisvės g. 8, 89223 Mažeikiai, tel. (0 443) 98204, el. p. administracija@mazeikiai.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 167371234.

Skvriaus duomenys: Laisvės g. 8, 89223 Mažeikiai, tel. (0 443) 98 215, el. p. jovita.kontene@mazeikiai.lt

Tiekėjams
Teikiama CVP IS priemonėmis

2025-01-03 Nr. VP4-5

DĖL ATSAKYMŲ Į PIRKIME GAUTUS KLAUSIMUS

Mažeikių rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 167371234 (toliau – Perkančioji organizacija) vykdo projekto „Mažeikių sporto ir pramogų centro Mažeikiuose, Sedos g. 55, rangos darbai“ statybos darbų tarptautinės vertės pirkimą atviro konkurso būdu (CVP IS pirkimo Nr. 459753) (toliau – Pirkimas).

Perkančioji organizacija teikia atsakymus į Pirkime gautus klausimus:

1. Klausimas. Apsaugos signalizacijos dalis, Registratūros, kasos darbo vieta su visa įranga:

a. Numatytos dvi pilnos fiskalinės registratūros darbo vietos, bet sąnaudų žiniaraštyje brūkšninių kodų skaitytuvas ir magnetinių kortelių skaitytuvas (TS 3.3.45) nurota po 1 vnt. Ar neturėtų būti ir skaitytuvai numatyti kiekvienai darbo vietai?

b. Numatytas terminis spausdintuvas su fiskaline plokšte – yra pasikeitęs įstatymas, šiuo metu yra diejami terminiai spausdintuvai su saugos moduliais, kurie perduoda duomenis VMI. Ar parinkti įrangą pagal galiojančius įstatymus?

c. Į Architektūrinėje dalyje nurodytas konkretus vartelių modelis EASYGATE LX – tai yra varteliai, kur stiklas susitraukia į bloko vidų, apsauginės signalizacijos dalyje 3.3.50. yra klaidingų sąlygų: trikojo turniketo sąlyga “ Prieš lankytojo įleidimą turniketas turi pasukti strypus keliais laipsniais į priekį;“, taip pat : Darbo temperatūra +100C...+ 450C; Prašytume patikslinti sąlygas.

d. Žiniaraštyje nurodyta vartelių komplektas – neaišku kiek praėjimų sudaro komplektą, ar bus du praėjimai, bet programinės įrangos licencijos prie praėjimo kontrolės nurodyti 6 vienetai žiniaraštyje, kurie skirti varteliams, bet reikia patikslinimo. Kokie praėjimo pločiai reikalingi, vienoje vietoje minima 900 mm, ar visiems praėjimams ar tik vienam?

e. Perimetro durims yra numatyta visai atskira praėjimo kontrolė, su kito dažnio skaitytuvais nei klientų valdymo sistemos skaitytuvai. Dėl to darbuotojai turės turėti dvi atskiras korteles, su viena kortele bus galima praeiti per vartelius, su kita kortele per perimetro duris. Ar neturėtų būti vieno tipo skaitytuvai?

f. Tiek baseine, tiek sporto salėje yra daug durų, nei vienos durys nėra uždarytos, nenumatyta praėjimo kontrolė. Nežinome šio pastato valdymo principo, kas kada ir kaip gali patekti į pastatą, vidaus erdvės nesuskirstytos į zonas, klientas praėjęs pro turniketą gali praeiti per visas neužrakintas duris. Ar neturėtų būti papildomų įėjimo kontrolės įrenginių?

g. Medžiagų žiniaraštyje ir techninėje specifikacijoje 3.3.50 nenurodyta kokį plotą turi užverti tvorelė. Prašytume patikslinti techninę specifikaciją.

h. Žiniaraštyje ir techninėse specifikacijose pateikti informacija apie spintelių spynas, bet niekur neradome parašyta kokios bus spintelės (medinės, metalinės ar pan.). Ar šiame projekte numatytos spintelės, kokios jos bus. Prašome patikslinti specifikacijas.

i. Nėra aišku kuriose patalpose bus spintelės su elektroninėmis spynomis. Tiksliam valdiklių skaičiui reikia žinoti durelių kiekį patalpoje ir tikslų išdėstymą. Prašytume pateikti paaiškinimą.¹.

1. Atsakymas.

- a. Numatyta, kad abi darbo vietos naudos vieną brūkšninių kodų skaitytuvą ir vieną magnetinių kortelių skaitytuvą. Vertinti pagal techninį projektą.
- b. Vertinti pagal techninį projektą.
- c. Vertinti pagal Architektūros dalies techninių specifikacijų 3.68 punktą „EASYGATE LX tipo ar analogiški paneliniai varteliai“. Darbo temperatūra turi būti +10°C...+ 45°C.
- d. Žiūrėti Architektūros dalies brėžinį Nr. 15/021-TP-A-2 (Pirmo aukšto planas). Numatyti 3 praėjimai. Vienas praėjimas neįgaliesiems 900 mm pločio ir du praėjimai 600 mm pločio.
- e. Numatyta, kad darbuotojai nevaikščios per vartelius, varteliai skirti tik klientams. Vertinti pagal techninį projektą.
- f. Patalpos, į kurias klientai negalės patekti, bus užrakintos. Papildomų įeigos kontrolės įrenginių nevertinti.
- g. Žiūrėti Architektūros dalies brėžinį Nr. 15/021-TP-A-2 (Pirmo aukšto planas). Numatyti 3 praėjimai ir tvorelė.
- h. Žiūrėti Architektūros dalies techninių specifikacijų 3.66 punktą „Persirengimo spintelės gaminamos iš aukšto slėgio laminato plokštės (HPL)“.
- i. Žiūrėti Architektūros dalies brėžinius Nr. 15/021-TP-A-2 (Pirmo aukšto planas) ir Nr. 15/021-TP-A-3 (Antro aukšto planas). Spintelės su elektroninėmis spynomis numatytos patalpose Nr. 1-16, 1-17, 1-18, 1-19, 1-21, 1-23, 1-24, 1-25, 1-26, 1-27, 1-28, 1-31, 2-3, 2-4.

Vedėja



Jovita Kontenė

Inga Gužienė, tel. (0 443) 98 215, el. p. inga.guziene@mazeikiai.lt

¹Tiekėjų pateikti klausimai nekoreguoti