



VŠĮ ŠV. JUOZAPO GLOBOS NAMAI

Katedros a. 4, 35240 Panevėžys, tel. (8 45) 433 147, tel/faks.(8 45) 431 261

el. p. administracija@juozapogloba.lt; <http://www.juozapogloba.lt>

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 148509129

2026-02-27, Nr. S – 70

DĖL MAŽOS VERTĖS PIRKIMO „ELEKTROS ENERGIJOS KAUPIKLIS SU ĮRENGIMO DARBAIS“, VYKDOMO SKELBIAMOS APKLAUSOS BŪDU, SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO IR PATIKSLINIMO

Pirkimo vykdytojas, atsakydamas į pirkimo dalyvių klausimus mažos vertės pirkimo „Elektros energijos kaupiklis su įrengimo darbais“, vykdomo skelbiamos apklausos būdu (toliau – pirkimas), sąlygas, patikslina:

1 Klausimas: „Dėl konkurso sąlygose nustatyto projekto užbaigimo termino – iki 2026 m. balandžio d., prašome pratęsti darbų atlikimo terminą bent iki 2026 m. balandžio 20 d. (minimaliai – iki balandžio 15 d.)“.

Atsakymas: Įvertinę situaciją informuojame, kad šiuo metu pirkimo dokumentuose nustatyto darbų atlikimo termino keisti galimybės nėra. Pirkimas turi būti įgyvendinamas pagal pirkimo sąlygose nustatytus terminus ir reikalavimus. Tikimės konstruktyvaus bendradarbiavimo siekiant sklandžiai įgyvendinti pirkimo sąlygas.

2 Klausimas: „Prašome nurodyti preliminarą kaupiklio vietą ir nuo kur būtų galimybė prisijungti“.

Atsakymas: Pridedame dokumentus (1 priedas).

3 Klausimas: „Prašome pateikti skydinės nuotrauką“.

Atsakymas: Pridedame dokumentus (2 priedas).

4 Klausimas: „Prašome pateikti esamo tinklo abonentinę schemą“.

Atsakymas: Pridedame dokumentus (3 priedas).

5 Klausimas: „Prie konkurso sąlygų nėra pridėtų ESO prijungimo sąlygų. Prašome patikslinti ar jos yra išimtos? Jeigu taip, prašome pateikti ESO prijungimo sąlygas.“

Atsakymas: Pagal ESO (Energos skirstymo operatorius) išaiškinimą, kai kaupimo įrenginio galia neviršija 100 kW, prijungimo sąlygos nereikalingos. Vis dėl to galutinį poreikį dėl prijungimo sąlygų, rangovas privalo įsivertinti savarankiškai, atsižvelgdamas į pasirinktus techninius sprendinius ir galiojančius teisės aktus. Jeigu pagal galiojančią tvarką būtų reikalingos ESO prijungimo sąlygos ar papildomi derinimai, jų gavimas ir įgyvendinimas yra rangovo atsakomybė.

6 Klausimas: „Ar galite papasakoti daugiau apie pajungimo darbus, kokio ilgio bus tranšėja, ar trinkelės reikės demontuoti? Gal turite nuotrauką, kur matytųsi darbų vieta ir būtų galima lengviau įsivertinti darbų apimtį“?

Atsakymas: Pridedame dokumentus (1 priedas). Papildomai informuojame, kad tiekėjai, siekdami tiksliai įsivertinti darbų apimtį ir prijungimo sprendinius, turi galimybę apžiūrėti objektą vietoje. Objekto apžiūra organizuojama iš anksto suderinus laiką. Dėl vizito prašome susisiekti pirkimo dokumentuose nurodytais kontaktais.

7 Klausimas: „Norime pasitikslinti, kokios galios elektrinė šiuo metu yra instaliuota objekte, ar keitikliai yra hibridiniai. Ar jau yra gautos ESO sąlygos kaupimo įrenginiams, jeigu taip, prašome prisegti“.

Atsakymas: Elektrinės galia 29,7 Kw, keitikliai nehibridiniai. Dėl ESO sąlygų žiūrėti į 5 klausimo atsakymą.

8 Klausimas: „(Prašoma pateikti) Projektą, kuriame būtų pateikti keitiklių išdėstymo ir prijungimo sprendiniai“.

Atsakymas: Projektinių sprendinių parengimas, įskaitant keitiklių išdėstymo ir prijungimo schemų parengimą, yra rangovo atsakomybė. Jeigu pagal galiojančius teisės aktus ar ESO reikalavimus bus privaloma parengti techninį ar darbo projektą, jo parengimą ir suderinimą užtikrina rangovas.

9 Klausimas: Įrangos išdėstymo planą ant topografijos, kad būtų galima įsivertinti kasimo darbų apimtis.

Atsakymas: Pridedame dokumentus (1, 2, 3 priedai). Papildomai informuojame, kad tiekėjai, siekdami tiksliai įsivertinti darbų apimtį ir prijungimo sprendinius, turi galimybę apžiūrėti objektą vietoje. Objekto apžiūra organizuojama iš anksto suderinus laiką. Dėl vizito prašome susisiekti pirkimo dokumentuose nurodytais kontaktais.

10 Klausimas: Ar transformatorinė yra ESO ar Užsakovo nuosavybė?

Atsakymas: ESO.

11 Klausimas: Jeigu transformatorinė ESO, ar turite ESO sutikimą prijungti keitikius prie transformatorinės?

Atsakymas: Ne.

12 Klausimas: Kokios galios elektrinė turi būti pajungiama į kaupimo įrenginį?

Atsakymas: 29,7 Kw.


13 Klausimas: Koks atstumas yra nuo keitiklių iki pastotės? Koks atstumas nuo keitiklių iki saulės elektrinės?

Atsakymas: Pridedame dokumentus (1, 2, 3 priedai). Papildomai informuojame, kad tiekėjai, siekdami tiksliai įsivertinti darbų apimtį ir prijungimo sprendinius, turi galimybę apžiūrėti objektą vietoje. Objekto apžiūra organizuojama iš anksto suderinus laiką. Dėl vizito prašome susisiekti pirkimo dokumentuose nurodytais kontaktais.

Remiantis mažos vertės pirkimo „**ELEKTROS ENERGIJOS KAUPIKLIS SU ĮRENGIMO DARBAIS**“, vykdomo skelbiamos apklausos būdu, sąlygų IX skyriaus 9.3. punktu: „Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, Pirkimo vykdytojas turi teisę savo iniciatyva paaiškinti, patikslinti pirkimo sąlygas“, tiksliname techninę specifikaciją:

„Kaupimo sistemoje turi būti įdiegta įranga, užtikrinanti galimybę veikti kaip nepriklausomas/atsarginis elektros energijos šaltinis nutrūkus elektros tiekimui iš tinklo“.

Direktorius



Patrikas Skrudupis

Originalas nebus siunčiamas

Jolanta Lungienė, tel. (8 45) 433 147, el. p. pirkimai@juozapogloba.lt