

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Medicininį dujų sistemų remonto ir priežiūros paslaugos

VšĮ Klaipėdos universiteto ligoninė (toliau – Perkančioji organizacija) siekia įsigyti medicininių dujų sistemų (med. dujų, elektros ir silpnų srovių) remonto, diagnostikos ir techninės priežiūros paslaugas. Paslaugos vykdomos adresu: Liepojos g. 41, 43, 45, 49, Klaipėda.

Paslaugų tikslas – užtikrinti saugų, patikimą ir nepertraukiamą įrangos veikimą gydymo procese. Visi darbai privalo būti atliekami laikantis galiojančių teisės aktų, standartų EN ISO 7396-1, kitų taikomų normatyvų bei medicininės įrangos gamintojų rekomendacijų. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad paslaugas teiktų tik asmenys, turintys teisę verstis atitinkama veikla bei turintys teisės aktuose nustatytą kvalifikaciją.

Paslaugų apimtis ir techniniai reikalavimai

Tiekėjas įsipareigoja teikti šias paslaugas:

- **Smulkūs remonto darbai:** Medicininį dujų lizdų (O₂, vakuumo, medicininio oro ir kt.) sistemų gedimų diagnostika ir šalinimas;
- **Gedimų diagnostika ir šalinimas:** medicininių dujų vamzdynų sistemų (O₂, vakuumo, oro, CO₂ ir kt.) nesandarumų, slėgio kritimų ar mechaninių pažeidimų nustatymas ir šalinimas.
- **Elektros ir signalinių sistemų priežiūra:** elektros, silpnų srovių ir signalinių jungčių patikra, remontas, lizdų bei jungiklių tvarkymas ar atkūrimas.
- **Komponentų keitimas:** susidėvėjusių ar pažeistų dalių keitimas **originaliomis arba gamintojo rekomenduojamomis** dalimis.
- **Periodinis techninis aptarnavimas:** reguliari funkcinė apžiūra, sistemų sandarumo, slėgio ir veikimo patikra pagal eksploatacinius reikalavimus.
- **Prevenciniai darbai:** veiksmai, skirti išvengti gedimų, sumažinti prastovų riziką ir užtikrinti įrangos ilgaamžiškumą.

Reagavimo ir darbų atlikimo terminai

Gedimų diagnostika ir reagavimas: Tiekėjas privalo ne vėliau kaip per **3 (tris) darbo dienas** nuo pranešimo gavimo sureaguoti ir atlikti diagnostiką arba nurodyti jos atlikimo terminus.

Skubūs gedimai: Esant kritiniams sutrikimams, kai konsolės naudojimas negalimas, Tiekėjas privalo reaguoti ir pradėti darbus per **24 (dvidešimt keturias) valandas**.

Planiniai darbai: Planinė techninė priežiūra turi būti atliekama ne rečiau kaip **2 (du) kartus per metus**, iš anksto suderinus laiką, kad būtų minimaliai trikdomas skyrių darbas.

Dokumentacija ir konsultacijos

Po kiekvieno patikrinimo ar remonto Tiekėjas privalo pateikti **technines ataskaitas, defektinius aktus** bei rekomendacijas dėl tolesnio įrangos eksploatavimo. Tiekėjas teikia konsultacijas Perkančiosios organizacijos personalui medicininių konsolių eksploatavimo klausimais. Paslaugos apima paruošimą auditams ir oficialioms patikroms.

Kontaktinis asmuo: Ūkio reikalų tarnybos inžinierius Mudistonas Vaičekas, tel. +370 69956844, el. paštas mudistonas.vaicekas@kul.lt.