



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ TAURAGĖS ŠILUMOS TINKLAI

Paberžių g. 16, LT-72324 Tauragė, tel. (8 446) 62 863, el. p. info@tst.lt, www.tauragesst.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 179478621. PVM mokėtojo kodas LT 794786219.
A. s. LT 034010041600000293, Luminor Bankas

ŠILUMOS TIEKIMO TINKLO I-II-III ETAPŲ UŽŽIEDINIMO TAURAGĖJE MEDŽIAGŲ PIRKIMAS (VIEŠOJO PIRKIMO ID 6675885) DĖL VIEŠOJO PIRKIMO METU GAUTŲ KLAUSIMŲ NAGRINĖJIMO

UAB Tauragės šilumos tinklai toliau – Perkančioji organizacija) vykdydama viešąjį pirkimą „ŠILUMOS TIEKIMO TINKLO I-II-III ETAPŲ UŽŽIEDINIMO TAURAGĖJE MEDŽIAGŲ PIRKIMAS“ (toliau – Pirkimas) CVP IS priemonėmis gavo Tiekėjo klausimus

Išnagrinėjus gautą klausimus teikiame atsakymą į jį (klausimo kalba netaisyta):

Klausimas: Laba diena, Jusu pateiktoje antroje specifikacijoje nurodytas yra plieno vamzdis d530 x7.1mm. kiekis 22m x 2vnt.

Atsakymas: Taip, viso 44m. Plienas P235GH, rekomenduojama besiūlis, nes užtikrina didesnę mechaninį patikimumą kalimo metu.

Klausimas: Prasome patikslinti kokia turi būti plieno marke. Nurodytas vamzdis turi būti el. virintas ar besiūlis.

Atsakymas: Projektuojami šilumos tiekimo tinklai kerta esamą **geležinkelio**

liniją, todėl betranšėjiniu būdu, t.y. kalimo įrenginio pagalba, įrengiami apsauginiai metaliniai Ø 530 futliarai. Sienutės storis parinktas pagal technologų rekomendacijas, taip pat vertinant gylio ir grunto savybes.

Klausimas: Taip pat galimi plieno vamzdžio ilgiai yra arba L-6m. arba L-12m.

Atsakymas: Apsauginio metalinio Ø 530 futliaro ilgiai galimi net ir po 3m', tiesiog kalant ilgesnius vamzdžius pasiekiamas didesnis tikslumas. Naudojant trumpesnius vamzdžius didėja darbo ir mechanizmų sąnaudos ir atitinkamai išauga prastūmimo kaina.

Klausimas: Taip pat ar galima pasiūlyti plieno vamzdį d508x6.3mm.

Atsakymas: Netinka.

Viešųjų pirkimų specialistė Greta Savickienė el. p. greta.savickiene@tst.lt

