



**KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
CENTRINIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ IR KONCESIJŲ SKYRIUS**

Biudžetinė įstaiga, Laisvės al. 92, LT-44251 Kaunas, tel. +370 37 77 76 66 / +370 660 07 000,
el. p. centrinis.viesuju.pirkimu.koncesiju.skyrius@kaunas.lt, el. pristatymo dėžutės adresas 188764867, <http://www.kaunas.lt>.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188764867

Tiekėjams

..... Nr.
] Nr.

pateikiama Centrinės viešųjų pirkimų informacinės
sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis

DĖL „KAUNO TVIRTOVĖS 4-OJO FORTO UŽNUGARIO KAREIVINIŲ STATINIO, PLYTINĖS G. 15, KAUNE, FASADŲ TVARKYBOS (AVARIJOS GRĖSMĖS PAŠALINIMO, KONSERVAVIMO, RESTAURAVIMO, REMONTO) DARBŲ SUPAPRASTINTO PIRKIMO ATVIRO KONKURSO BŪDU

Vadovaujantis Kauno tvirtovės 4-ojo forto užnugario kareivinių statinio, Plytinės g. 15, Kaune, fasadų tvarkybos (avarijos grėsmės pašalinimo, konservavimo, restauravimo, remonto) darbų supaprastinto pirkimo atviro konkurso bendrųjų sąlygų 5.2 punktu, atsakome į tiekėjų pateiktus klausimus (kalba netaisyta):

1. Klausimas. Projekte ir darbų kekių žiniaraščiuose nepateikti pastolių įrengimo bei ardymo kiekiai. Prašome pateikti šių darbų kieki.

Atsakymas. Pastoliai vertinami kaip bendrosios statybvietės išlaidos, nes projektas kekių nenurodo. Darbai apima mūro valymą, siūlių tvarkymą, karnizų restauravimą, parapetų atkasinėjimą ir skardinimą – visa tai reikalauja laikinųjų darbo priemonių, tačiau nebūtinai pastolių

2. Klausimas. Projekte nurodoma ant pastatų stogo (žemės pylimo) negali likti jokių medžių ar krūmų, tačiau žiniaraščiuose nepateikiami šio darbo kiekiai? Ar pasiūlymo kainoje reikia įvertinti šį darbą? Jei taip tai prašome pateikti darbų kieki.

Atsakymas. Projektas įpareigoja, kad „ant pastatų stogo (žemės pylimo) negali likti jokių medžių ar krūmų“. Darbų apimtis įsivertinti prie Tvarkybos darbų žiniaraščio eilutės Nr. 8, kadangi nukasant gruntą nuo pylimo neišvengiamai kartu bus pašalinami ir želdiniai.

3. Klausimas. Projekte nurodoma „kol neatliekami tereno tvarkymo darbai, lietaus vandenį laikinomis priemonėmis (atvirais paviršiniais grioviais, plastikiniais vamzdžiais) būtina nukreipti tolyn nuo pastato“ tačiau žiniaraščiuose nepateikiami šio darbo kiekiai? Ar pasiūlymo kainoje reikia įvertinti šiuos darbus? Jei taip tai prašome pateikti darbų kieki ir parinktą nuvedimo tipą (atvirais grioviais ar vamzdžiais (jei vamzdžiais - nurodykite vamzdžių diametrus bei jų technines charakteristikas).

Atsakymas. Taip, projektas nurodo galimas laikinas priemonės (atviri grioviai, plastikiniai vamzdžiai) iki galutinės tereno tvarkybos. Tai yra rangovo taikomos priemonės, ir galutinį sprendimą priima rangovas, įvertinęs poreikį.

4. Klausimas. Tašyto akmens laiptų pakopų atstatymas. Projekte nurodyti kiekiai - rytiniame korpusė 3 vnt., vakariniame korpusė 2 vnt.. Kaip suprantame šiuo pirkimu numatoma vykdyti tvarkybos darbus tik Kauno tvirtovės 4-ojo forto vakariniame korpusė. Prašome patikslinti kokį kiekį lauko laiptų šiuo pirkimu numatoma atstatyti?

Atsakymas. Projekto brėžiniuose 4F-2018-TVDP-VK-GT ir 4F-2018-TVDP-VK-ŠF nurodyta, kad projektu numatoma įrengti dvejus tašytų akmenų (granitinių pakopų) laiptus. Istoriniame pastato brėžinyje (projekto psl. Nr. 15) taip pat nurodomi dvejai laiptai.

Informuojame, kad 2026-03-03 pirkimo dokumentuose pateiktas patikslintas Tvarkybos darbų kiekių žiniaraštis (A laida), kuriame nurodyta, kad reikia vertinti 16 tašyto akmens laiptų pakopų (2 laiptų kompleksus).

Informuojame, kad Kauno tvirtovės 4-ojo forto užnugario kareivinių statinio, Plytinės g. 15, Kaune, fasadų tvarkybos (avarijos grėsmės pašalinimo, konservavimo, restauravimo, remonto) darbų supaprastinto pirkimo atviro konkurso būdu, paskelbto CVP IS 2026-02-26 (pirkimo Nr. 6699903), pasiūlymų pateikimo terminas atidedamas **iki 2026 m. kovo 18 d. 11.00 val.** Skelbimas, susijęs su skelbime apie pirkimą nurodytų datų pataisa, bus paskelbtas CVP IS.

Atkreipiame dėmesį, kad pirkimo informacijoje nėra techninių galimybių patikslinti paaiškinimų termino pabaigos, kuri šiuo metu nurodyta kaip 2026-03-05 00:00. Atsižvelgiant į pakeistą pasiūlymų pateikimo terminą, informuojame, kad paaiškinimų termino pabaiga yra 2026-03-12 00:00

Skyriaus vedėja

Daiva Čeponienė

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kauno miesto savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL „KAUNO TVIRTOVĖS 4-OJO FORTO UŽNUGARIO KAREIVINIŲ STATINIO, PLYTINĖS G. 15, KAUNE, FASADŲ TVARKYBOS (AVARIJOS GRĖSMĖS PAŠALINIMO, KONSERVAVIMO, RESTAURAVIMO, REMONTO) DARBŲ SUPAPRASTINTO PIRKIMO ATVIRO KONKURSO BŪDU
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-03-06 Nr. 32-2-56
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Akcinės bendrovės, UAB, IAB'
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Daiva Čėponienė vedėja
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-03-06 10:18
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-03-06 10:18
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2022-03-24 18:38 - 2027-03-23 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20260212.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2026-03-06)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2026-03-06 nuorašą suformavo Vilma Tamašienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2026-03-06 Dokumentų valdymo sistema „Kontora“