



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „PALANGOS VANDENYS“

Kodas 152447391, Austėjos g. 36, LT- 00163 Palanga, tel. (0 460) 41 221, el. p. ofisas@palangosvandenys.lt, atsiskaitomoji sąskaita
Nr. LT49 7180 6000 0046 7883 AB „Artea“ bankas, banko kodas 71806,
PVM mokėtojo kodas LT524473917

Tiekėjams
(siunčiama CVP IS priemonėmis)

2026-03-06

DĖL IŠANKSTINĖS (RINKOS) KONSULTACIJOS

Informuojame, kad vykdant išankstinę konsultaciją gavome pastabą (pasiūlymą) iš galimo tiekėjo. Apie raštu gautą pastabą (pasiūlymą) ir atsakymą supažindiname visus prisijungusius dalyvius viešai (pridedame).

Informuojame galimus tiekėjus, kad į gautas pastabas bus atsižvelgta ruošiant konkurso sąlygas. Atskiras susitikimas su tiekėjais organizuojamas nebus.

PRIDEDAMA: Dėl PAS1075 sertifikato reikalavimo.

Bendrų reikalų – tiekimo skyriaus vedėjas
Andrius Drungys, tel. (0 460) 49503, el. p. andrius.drungys@palangosvandenys.lt

DĖL PAS1075 SERTIFIKATO REIKALAVIMO

Rinkos konsultacijos dokumentuose, Priedas (Techninė specifikacija) 3.9. punkte yra nurodytas reikalavimas, kad gamintojas turi turėti PAS 1075 sertifikatą PE100 RC medžiagai.

2020 m. DIN CERTCO Vokietijos normų nustatymo institutas (DIN Deutsches Institut für Normung e. V.) atšaukė PAS 1075 standartą. PE 100-RC vamzdžių sertifikavimo procesas buvo integruotas į naująją „DIN CERTCO“ sertifikavimo schemą „Medžiagos plastikinių vamzdžių sistemoms“

<https://www.dincertco.de/din-certco/en/main-navigation/products-and-services/certification-of-products/construction/plastic-pipes-fittings-inspection-chambers-seals/pas-1075.html>

2024 m. buvo išleista nauja LST EN12201-2:2024 standarto redakcija, kurioje yra įtraukti PE RC vamzdžiai (senoji 12201-2:2011+A1:2014 standarto redakcija nenumatė PE100RC vamzdžių, todėl PAS 1075 specifikacija apėmė tik šiuos PE RC vamzdžius)

Kai kurie gamintojai dar turi galiojantį PAS1075 sertifikatą, tačiau rinkoje jie nebeturi juridinės galios.

Prašome į tai atsižvelgti, ir papildyti techninę specifikaciją įtraukiant:

Jeigu PE100-RC vamzdžiai gaminami pagal LST EN 12201-2:2024 (pateikti sertifikatą) sertifikatas PAS1075 neprivalomas.

Atsakome, kad pastabai pritariame ir įrašysime į techninės specifikacijos reikalavimus.
