



UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ
UAB "UKMERGĖS VANDENYS"

Dalyviams pagal sąrašą

2026-03-09 Nr.06-113

ATSAKYMAS Į DALYVIO PRETENZIJĄ

UAB „Ukmergės vandenys“ viešųjų pirkimų komisija CVP IS priemonėmis 2026-03-05d. 10 val. 30 min. gavo dalyvio pretenziją, kurioje dalyvis rašo, kad susipažinęs su vykdomo viešojo pirkimo dokumentais ir technine specifikacija, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) nuostatomis, pateikė pretenziją dėl techninėje specifikacijoje nustatytų reikalavimų, kurie, dalyvio vertinimu, nepagrįstai riboja technologinę konkurenciją - užkertant kelią tiekėjui siūlyti alternatyvias biologinio valymo technologijas, o paliekant tik pratekamo tipo technologiją ir į tai atsižvelgiant reikalauja patvirtinti, kad tiekėjai gali siūlyti lygiaverčius technologinius sprendimus, ne tik pratekamo tipo biologinio valymo sprendinius, jei jie užtikrina techninėje specifikacijoje nustatytus nuotekų išvalymo parametrus, patikimumo bei eksploatacinius reikalavimus.

Atsakydami į dalyvio pretenziją paaiškiname, Perkantysis subjektas išnagrinėjo dalyvio pateiktą pretenziją dėl pirkimo dokumentuose nustatytų techninės specifikacijos reikalavimų, susijusių su biologinio nuotekų valymo technologine schema.

Pažymime, kad pagal Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymo (toliau – Pirkimų įstatymas) nuostatas techninė specifikacija rengiama atsižvelgiant į perkančiojo subjekto poreikius ir pirkimo objekto specifiką. Pirkimų įstatymas perkančiajam subjektui suteikia teisę nustatyti techninius ir technologinius reikalavimus, kurie yra būtini siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo objekto funkcionavimą, patikimumą ir eksploataciją.

Techninėje specifikacijoje numatyta biologinio nuotekų valymo technologinė schema, pagal kurią biologinio valymo procese įrengiamos atskiros anaerobinė, anoksinė ir aeracijos zonos, taip pat antriniai nusodintuvai bei nuotekų paskirstymo į biologinio valymo linijas sprendiniai. Tokia technologinė schema pasirinkta atsižvelgiant į projektuojamo įrenginio technologinius ir eksploatacinius poreikius bei siekį užtikrinti stabilų, patikimą ir efektyvų nuotekų valymo procesą.

Pažymėtina, kad techninėje specifikacijoje nustatyti reikalavimai apibrėžia perkančiojo subjekto siekiamą technologinį sprendinį, kuris yra laikomas tinkamiausiu konkrečiam projektui įgyvendinti. Pirkimų įstatymas nedraudžia perkančiajam subjektui pasirinkti konkrečios technologinės schemos ar technologinio sprendinio, jeigu toks pasirinkimas yra objektyviai pagrįstas ir susijęs su perkančiojo subjekto poreikiais.

Dalyvio pretenzijoje minima sekos biologinio reaktoriaus (SBR) technologija grindžiama kitokiu technologiniu principu, kai biologinis valymas ir nusodinimas vyksta cikliniu režimu toje pačioje talpoje. Toks technologinis sprendinys iš esmės skiriasi nuo techninėje specifikacijoje numatytos nuolatinio pratekamo tipo biologinio valymo technologinės schemos, todėl nelaikytinas lygiaverčiu sprendiniu techninėje specifikacijoje nustatytos technologinės schemos atžvilgiu.

Taip pat pažymėtina, kad techninė specifikacija buvo parengta laikantis Pirkimų įstatyme įtvirtintų skaidrumo, lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir proporcingumo principų,

o nustatyti reikalavimai yra susiję su pirkimo objekto specifika ir siekiamais technologiniais sprendiniais.

Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad pirkimo dokumentuose nustatyti techniniai reikalavimai nėra laikytini nepagrįstu konkurencijos ribojimu, o dalyvio pretenzijoje nurodyti argumentai nesudaro pagrindo keisti pirkimo dokumentų.

Perkantysis subjektas pažymi, kad pasirinkta nuolatinio pratekamo tipo biologinio valymo technologinė schema užtikrina stabilesnį biologinio valymo procesą esant kintamoms hidraulinėms ir teršalų apkrovoms, leidžia efektyviau valdyti atskiras biologinio proceso zonas bei sudaro palankesnes sąlygas proceso eksploatavimui ir valdymui. Atsižvelgiant į planuojamo objekto eksploatavimo sąlygas, patikimumo reikalavimus ir ilgalaikio veikimo stabilumo poreikį, perkantysis subjektas pasirinko būtent tokią technologinę schemą kaip tinkamiausią pirkimo objektui įgyvendinti.

Įvertinus visas aplinkybes, dalyvio pretenzija atmetama.

Informuojame, kad išnagrinėjus pretenziją, Pirkimo procedūros atnaujinamos ir tęsiamos.

Komisijos pirmininkas



Šarūnas Sedleckas