



PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIUS

Biudžetinė įstaiga, Vasario 16-osios g. 27, 35185 Panevėžys.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188774594.

Skyriaus duomenys: savivaldybės biudžetinės įstaigos padalinys, tel. +370 45 58 29 02, el.p.virginija.jurkstiene@panrs.lt

Tiekėjams

2026-03-10 Nr. (22.18)-SD7- 9/

DĖL ATSAKymo Į KLAUSIMUS

Panevėžio rajono savivaldybės administracija, vykdanči atviro supaprastinto konkurso ID 6714528 „Nuotekų šalinimo tinklų statyba ir nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija Raguvos mstl., Raguvos sen, Panevėžio r. sav.“ gavo tokio turinio tiekėjo klausimus:

Klausimas: „Projektinė situacija: Techninio projekto, bendroji (nuotekų šalinimo dalis), techninių specifikacijų punkte Nr.20.2 *Nuotekų vamzdžiai* (daugiasluoksniai PE vamzdžiai klojimui uždaru būdu) yra nurodytas reikalavimas, kad gamintojas turi turėti *PAS 1075 sertifikatą* PE100 RC medžiagai. Nuo 2020 m. DIN CERTCO Vokietijos normų nustatymo institutas atšaukė PAS 1075 standartą ir PE 100-RC vamzdžių sertifikavimo procesas buvo integruotas į naująją „DIN CERTCO“ sertifikavimo schemą. Pažymime, kad 2024 m. buvo išleista *nauja LST EN12201-2:2024 standarto redakcija*, kurioje PE RC vamzdžiai jau yra įtraukti. Prašymas patikslinti: Prašome leisti naudoti PE RC vamzdžius, kurie atitinka naujausio standarto LST EN12201-2:2024 reikalavimus ir turi tai patvirtinantį dokumentą.“ **Atsakymas:** Pirkimo sąlygų 4.8 punkte numatyta, kad „Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar statybos projekte nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlydamas lygiavertį sprendinį, privalės pateikti dokumentus, pagrindžiančius siūlomo produkto lygiavertiškumą ir atitiktį pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams.

Viešųjų pirkimų komisijos pirmininkė

Virginija Jurkstienė

Originalas siunčiamas nebus, Roma Gokaitė tel. +370 45 46 00 49, el. p. roma.gokaite@panrs.lt