

KLAUSIMAS – ATSAKYMAS (2026-03-16)

Tiekėjas pirkime pateikė paklausimą:

„Laba diena,

Prašome nurodyti, koks atstumas kabeliams nuo elektros paskirstymo spintos iki centrifugų, nuo naujos valdymo sistemos iki kompiuterinės darbo vietos skirtos SCADA sistemai, ar reikia kabelinių trasų?“

Mūsų atsakymas:

„Laba diena,

informuojame, kad preliminarus atstumas nuo elektros paskirstymo spintos iki centrifugų yra apie 15 m, o nuo naujos valdymo sistemos iki kompiuterinės darbo vietos (SCADA) – apie 50 m. kabelių latakai yra, tačiau konkretūs kabelių trasų sprendiniai, tikslūs atstumai ir reikalingų medžiagų apimtys turi būti įvertinti projektavimo metu.“

Komisijos vardu komisijos sekretorius Linas Tarosas