

**MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA**

Biudžetinė įstaiga, J. Basanavičiaus a. 1, 68307 Marijampolė, tel.: + 370 343 90 011, 90 062,
el. p. administracija@marijampole.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188769113

Tiekėjams

Į el. pranešimą/-us

DĖL PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO

Marijampolės savivaldybės administracija (toliau – Perkančioji organizacija) atviro (supaprastinto) konkurso būdu vykdo Marijampolės sav. kaimiškųjų seniūnijų kelių ir gatvių su žvyro danga priežiūros darbų viešąjį pirkimą (toliau – Pirkimas). Skelbimas apie Pirkimą 2026 m. kovo 2 d. paskelbtas internetinėje svetainėje <http://www.marijampole.lt> ir Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) <https://viesiejiipirkimai.lt/>, Pirkimo ID 6753804.

Perkančiosios organizacijos Viešųjų pirkimų nuolatinė komisija (toliau – Komisija), vadovaudamasi 2026 m. kovo 2 d. Komisijos posėdžio protokolu Nr. K-119 patvirtintų pirkimo sąlygų (toliau – Pirkimo sąlygos) 86 punktu, 2026 m. kovo 16 d. posėdyje priėmė sprendimą teikti atsakymą/-us į tiekėjo/-ų CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateiktą/-us rašytinį/-ius prašymą/-us:

1 Klausimas. „Pirkimo sąlygų 5 priede pateiktame darbų kiekių žiniaraštyje tiek 1.9 pozicijoje numatytas 1500 m³ skaldos-žvyro mišinio pagrindo įrengimas (dangos atnaujinimas skalda-žvyru, sutankinant iki normatyvinio rodiklio, pašalinant stambesnius akmenis, formuojant skersinį profilį ir užtikrinant vandens nutekėjimą) (pagal III skyriaus reikalavimus), tiek 1.11 pozicijoje numatytas 600 m³ kelio išdaužų, duobių, bangų, provėžų, užtaisymas (ištaisymas), žvyro ir skaldos mišiniu (pagal III skyriaus reikalavimus), tačiau pirkimo sąlygose techninėje specifikacijoje nurodyta, kad žvyro-skaldos mišinys 0/22-0/32, kurie atitinka TRA SBR 07 ir ĮT SBR 19 reikalavimų, tačiau tiek TRA SBR 07 ir ĮT SBR 19 nenustato žvyro-skaldos mišinio santykio bei sudėties, dangos atnaujinimui, profiliavimui, provėžų ir išdaužų šalinimui tinka naudoti nesurištuosius mineralinių medžiagų mišinius tiek žvyro, tiek skaldos, tiek jų mišinius. Ar rangovas gali naudoti tik žvyro mineralinių medžiagų mišinį 0/22 ar 0/32? Jei ne, kadangi viešųjų pirkimo įstatyme 35 straipsnio 4 punkte reglamentuojama, kad pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs, be dviprasmybių, kad tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o perkančioji organizacija – nupirkti tai, ko reikia, prašome nurodyti žvyro-skaldos mišinio santykį procentais. “ (kalba netaisyta).

1 Atsakymas. Darbai vykdomi pagal trijų metų trukmės priežiūros darbų sutartį, todėl tikslaus žvyro-skaldos mišinio santykio procentais Perkančioji organizacija nurodyti negali, nes jis priklauso nuo konkrečių vietos sąlygų ir faktinio darbų pobūdžio. Rangovas, vykdydamas darbus, turi parinkti tinkamą mišinio sudėtį, užtikrinant normatyvinį tankumą, skersinį profilį ir vandens

nutekėjimą, vadovaudamasis STR reikalavimais ir technine specifikacija.

2 Klausimas. „5 priede, 1.15 pozicijoje, numatytas 1200 m² kelio sankasos įrengimas iš natūralių (esamų) gruntų. Prašome patikslinti, ką ši pozicija apima. Ar joje numatytas tik sankasos planiravimas ir tankinimas? Jei taip – prašome pakoreguoti žiniaraštį. Priešingu atveju nėra aiški grunto apimtis. Prašome nurodyti, kokia kelio sankasos įrengimo iš natūralių (esamų) gruntų darbų apimtis turi būti įvertinta kubiniais metrais.“ (kalba netaisyta).

2 Atsakymas. Pirkimo sąlygų 5 priedo 1.15 pozicija numato kelio sankasos priežiūrą (pakoregavimą) iš natūralių (esamų) gruntų, vykdant smulkius priežiūros darbus arba nedidelio masto remontą, pavienėms nedidelėms kelio atkarpoms. Darbai apima tik sankasos planiravimą ir tankinimą pagal faktines vietos sąlygas. Kadangi darbai yra smulkūs ir priklauso nuo konkrečių vietos sąlygų, tikslios grunto kubinės apimtys iš anksto nurodyti negalima. Rangovas turi įvertinti faktinę apimtį ir parinkti tinkamus darbo sprendimus, užtikrinant normatyvinį tankumą ir skersinį profilį.

3 Klausimas. „5 priede, 1.18 pozicijoje numatytas 12 vnt. Įtekamųjų ir ištekamųjų pralaidų G/B antgalio įrengimas (su šlaito plokšte). Prašome nurodyti kokie antgaliai rengiami (kokio skersmens pralaidai) ir pateikti reikalavimus šlaito plokštei.“ (kalba netaisyta).

3 Atsakymas. Pirkimo sąlygų 5 priedo 1.18 pozicija numato Įtekamųjų ir ištekamųjų pralaidų G/B antgalių įrengimą su šlaito plokšte pagal faktines vietos sąlygas ir priežiūros darbų poreikį. Tikslių skersmenų ir šlaito plokštės matmenų ar techninių specifikacijų iš anksto nurodyti negalima, nes darbai vykdomi pagal esamų pralaidų dydį ir vietos sąlygas. Rangovas turi parinkti tinkamus antgalius ir šlaito plokštės sprendinius, vadovaudamasis STR reikalavimais bei gerąja inžinerine praktika.

Tipiniai reikalavimai šlaito plokštei:

Medžiaga

Gelžbetonis arba kita tvirta, atspari atmosferos poveikiui medžiaga (pvz., atspari erozijai betoninė plokštė).

Storis / konstrukcija

Pakankamas, kad atlaikytų pralaidos srautą ir gruntą aplinkui, dažniausiai 150–200 mm (pagal vietos normatyvus ar STR).

Gali būti su armatūra, kad nesutrūktų nuo vandens srauto arba žemės spaudimo.

Paviršius ir nuolydis

Plokštės paviršius turi būti nuolydžio kryptimi nuo pralaidos, kad vanduo nesikaupytų, o tekėtų laisvai.

Šlaito nuolydis priklauso nuo kelio / griovio profilio – dažniausiai 1:1 iki 1:1,5 (vertikalus:horizontalus).

Integracija su šlaitu

Plokštė turi sklandžiai jungtis prie šlaito paviršiaus, kad nesusidarytų erozijos zonos.

Kraštai dažnai įleidžiami į gruntą arba sutvirtinami akmenimis/armatūra.

Atsparumas srautui ir aplinkos poveikiui

Turi atlaikyti normalų ir ekstremalų vandens srautą, nesmulkinti aplinkinių gruntų.

Atsparumas šalčiui / drėgmei pagal STR (jeigu regionas šaltas).

4 Klausimas. „5 priede, 1.20 pozicijoje numatytas 150 m³ Griovio dugno tvirtinimas stambaus žvyro ar skaldos mišiniu. Grioviai dažniausiai tvirtinami stambesnės frakcijos žvirgždu arba skalda. Prašome nurodyti skaldos frakciją.“ (kalba netaisyta).

4 Atsakymas. Griovio dugno tvirtinimas gali būti vykdomas tik naudojant specifikacijoje nurodytas frakcijas: 0/45 arba 16/32. Kita frakcija negali būti naudojama. Abu variantai yra tinkami dugno tvirtinimui ir atitinka IT SBR 19 reikalavimus.

5 Klausimas. „5 priede, 6 stulpelio antraštėje pateikta klaidinga formulė. Prašome patikslinti, kas turi būti 6 stulpelyje.“ (kalba netaisyta).

5 Atsakymas. Pirkimo sąlygų 5 priedo „Darbų kiekių žiniaraštis“ 6 stulpelio reikšmė nurodytina „Kaina Eur be PVM 4x5=6“ (korekcija pažymėta geltona spalva).

Pažymime, kad Pirkimo dokumentuose padaryti pakeitimai **nėra esminiai**, nekeičiantys pagrindinių Pirkimo sąlygų esmės, todėl Pirkimas nėra nutraukiamas.

PRIDEDAMA. „5 priedas Darbų kiekių žiniaraštis (AKTUALUS)“.

Administracijos direktorius

Nerijus Mašalaitis

Arnoldas Rutkauskas, +370 343 90086, arnoldas.rutkauskas@marijampole.lt

**MARIJAMPOLĖS SAV. KAIMIŠKŲJŲ SENIŪNIJŲ KELIŲ IR GATVIŲ SU ŽVYRO DANGA PRIEŽIŪROS IR
SMULKAUS REMONTO DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS**

Eil. Nr.	Darbų rūšis ir aprašymas	Mato vnt.	Orientaciniai darbų kiekiai 12 mėn.	Mato vnt. įkainis Eur be PVM	Kaina Eur be PVM 4x5=6
1	2	3	4	5	6
1. Kelių ir gatvių su žvyro danga paprastojo remonto darbai					
1.1	Kelio profiliavimas greideriais (2–3 pravažiavimai, nelygumų išlyginimas, skersinio profilio atstatymas nenaudojant naujų medžiagų ir užtikrinant vandens nutekėjimą)	1000 m2	27,8		
1.2	Užaukštėjimų kelkraščiuose pašalinimas	100 m2	10		
1.3	Abiejų kelkraščių nuskutimas greideriu su velėnos pakrovimu ir išvežimu	km	9		
1.4	Abiejų kelkraščių nuskutimas greideriu be išvežimo	km	9		
1.5	Kelio griovių šlaitų planiravimas autogreideriu (su išvežimu)	km	6		
1.6	Kelio griovių šlaitų planiravimas autogreideriu (be išvežimo)	km	6		
1.7	Kelio griovių atstatymas (kasimas) ir grunto išlyginimas ekskavatoriais	100 m3	2,5		
1.8	Dangų (pagrindų) tankinimas vibrovolu (-ais) (iki normatyvinio tankio)	100 m3	240		
1.9	Skaldos-žvyro mišinio pagrindo įrengimas (dangos atnaujinimas skalda-žvyru, sutankinant iki normatyvinio rodiklio, pašalinant stambesnius akmenis, formuojant skersinį profilį ir užtikrinant vandens nutekėjimą) (pagal III skyriaus reikalavimus)	100 m3	15		
1.10	Viensluoksnių 8 cm storio pagrindų ir dangų iš dolomito skaldos 0-45 mm įrengimas (pagal III skyriaus reikalavimus)	100 m2	60		
1.11	Kelio išdaužų, duobių, bangų, provežų, užtaisymas (ištaisymas), žvyro ir skaldos mišiniu (pagal III skyriaus reikalavimus)	100 m3	6		
1.12	Krūmų ir kelmų iškirtimas/ išrovimas, pašalinimas frezuojant (su išvežimu) (kaina apima atvykimą ir visus darbus; darbai periodiniai)	vnt.	18		
1.13	Pralaidų valymas	viena pralaida	36		
1.14	Vandens surinkimo griovių valymas	100 m	36		
1.15	Kelio sankasos įrengimas iš natūralių (esamų) gruntų	100 m2	12		
1.16	Kelio pralaidos PEHD (0,3 m skersmens) įrengimas (įskaitant medžiagas)	m	36		
1.17	Kelio pralaidos PEHD (0,4 m skersmens) įrengimas (įskaitant medžiagas)	m	36		
1.18	Įtekamųjų ir ištekamųjų pralaidų G/B antgalio įrengimas (su šlaito plokšte)	vienas antgalis	12		
1.19	Pakrypusių pralaidos antgalių, pasislinkusių žiedų, pažeistų sandūrų atstatymas (sutvarkymas)	vnt.	12		
1.20	Griovio dugno tvirtinimas stambaus žvyro ar skaldos mišiniu	10 m3	15		
Bendra įkainių suma 12 mėn. kaina be PVM:					
Bendra pasiūlymo kaina 36 mėn. be PVM (bendra įkainių suma pasiūlymų palyginimui (apskaičiuojama - bendra įkainių suma 12 mėn. x 3)*):					
Pridėtinės vertės mokestis (PVM 21 proc.):*					
Bendra pasiūlymo kaina 36 mėn. Eur su PVM (bendra įkainių suma pasiūlymų palyginimui)*:					

* - nurodytos sumos privalo sutapti su Pasiūlyme nurodytomis sumomis.

Pastaba:

- kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio;
- bendra kaina turi atitikti pateiktą jos sudėtinį dalių sumą;

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Marijampolės savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-03-17 Nr. SA-2736 (35.3 Mr)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Tiekėjai
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Nerijus Mašalaitis Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-03-17 08:08
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC
Sertifikato galiojimo laikas	2024-11-18 09:47 - 2028-11-17 09:47
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	5 priedas Darbų kiekių žiniaraštis (AKTUALUS).xlsx
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20260312.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2026-03-17)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2026-03-17 nuorašą suformavo Arnoldas Rutkauskas
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2026-03-17 Dokumentų valdymo sistema „Kontora“